



Gmina Łabiszyn
IGM.271.12.2024

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców
z dnia 10.12.2024**

Dotyczy: Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego ramach warstwy podbudowy zasadniczej

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do stosowania kruszywo spełniające wymagania wg. WT-4 dla kategorii ruchu KR 1-2.

Pytanie 3: Przywołane wyjątkowo wysokie wymagania specyfikacji D-04.04.02, zwłaszcza odporności na ścieranie oraz na rozdrabnianie nie mają pokrycia w wymogach przywołanego dokumentu „Wymagania Techniczne WT-4”. Dokument techniczny „WT-4” jasno określa jakie wymagania ma spełnić kruszywo w zależności od kategorii ruchu drogi i rodzaju warstwy. Nadmierne zaostżanie tych wymagań przy braku technologicznego uzasadnienia wyklucza dobre, sprawdzone i stosowane na pozostałych drogach kruszywa np. wapienne; prosimy o wykreślenia zapisów SST zmieniających zapisy dokumentów przywołanych tj. pozostawienie wymagań dla kruszywa zgodnie z „WT-4”

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do stosowania kruszywo spełniające wymagania wg. WT-4 dla kategorii ruchu KR 1-2.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie wymaganej kategorii ruchu kr1-2 dla mieszanek mineralno-asfaltowych

Odpowiedź: Wymagana kategoria ruchu dla całej nawierzchni w tym warstw bitumicznych (warstwa wiążąca z AC16W grub. 4 cm i ścieralna z AC11S grub. 4 cm) to kategoria KR1-2

Pytanie 5: Prosimy o określenie czy Inwestor będzie wymagał wykonania odcinka próbnego poza trasą nowo projektowaną? Jeśli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz ilości.

Odpowiedź: Nie.



Gmina Łabiszyn
IGM.271.12.2024

Pytanie 6: Prosimy o informację czy w zakresie modernizacji drogi na odcinku w nowym śladzie należy uwzględnić wycinkę licznych drzew oraz wykopanie i utylizację karpin?

Odpowiedź: Wycinka drzew po stronie Nadleśnictwa, wykopanie i utylizacja karpin po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7: Prosimy o udostępnienie decyzji na wycinkę drzew.

Odpowiedź: Wycinka po stronie Lasów Państwowych (Nadleśnictwa)

Pytanie 8: Do kogo będzie należało drewno z wycinki?

Odpowiedź: drewno stanowi własność Lasów Państwowych.

Pytanie 9: Czy należy wykonać nasadzenia kompensacyjne?

Odpowiedź: Nie.

Opublikowano:

1. Platforma Josephin: <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/62035/summary>
2. a/a

IGM/AL