



LEGENDA:

RKS Hlavný Rozvadzač pre kuženie a osvetlenie IP30/20
Ps=15kW, Pp=10kW, beta0,7

ZASUKA NA OMIETKOU 230V/16A

VSTUP PRE REPRODUKTOR Z AUDIO SÚSTAVY

SVETIELNÉ OBVODY NAP. Z RH CYKÝ 3x1,5mm²

ČÍSLO VYHOTOVENIA:			
HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
	JÁN PRENOSIL	JÁN PRENOSIL	
INVESTOR:			
	mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov		
NÁZOV AKCIE:			
	DOM SMÚTKU, HORNÉ KOČKOVCE		
MIESTO STAVBY:	DOM SMÚTKU, HORNÉ KOČKOVCE		
NÁZOV VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA–OZVUČENIE		
		DAŤUM	08/2019
		FORMÁT	A4
		STUPEŇ	PPSP
		MIERKA	NIE JE
		PROFESIA	ELEKTRO
		ARCH. Č.	JP 08–2019–79
		VÝKRES ČÍSLO	3

ROZVODNÁ SÚSTAVA NN :
3+N/PE AC, 230/400V, 50Hz TN–S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVADZKE:
STN 33 2000–4–41: čl. 412.1, čl. 412.2 : Izolácia a zdvornami alebo krytmi
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE:
STN 33 2000–4–41, čl. 413.1.3 : samostatným odpojením napájania
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASŤI PODLA STN 33 3201, čl. 7.1.2.1:
– krytím, – zbrzdou, – prekážkou, – umiestnením mimo dosahu
PROSTREDKY NA OCHR. OSOBY V PRÍPADE DOTYKU NEŽIVÝCH ČASŤI:
STN 33 3201, čl. 7.2 : opätrenia popísané v kapitole 9 tejto normy
A. Prostredie: AAT, AB7, AC1, AD2, AE2, AG1, AH1, AK1,
AL1, AN2, AP1, AM1, AQ3, AR2, AS2, AU
B. Využitie: BA1, BC2, BD1,
C. Druh stavby: CA1, CB1
STN 33 0300
STN 33 0300
STN 33 0300