



ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK 100 l/s NA STOKE B

- LEGENDA:
- 1 KOAGULAČNÁ BARIÉRA
  - 2 USMERNOVAČ NÁ TOKU
  - 3 PLAVÁK
  - 4 KOALESCENČNÝ FILTER
  - 5 ŽELEZOBETONOVÁ NÁDRŽ
  - 6 ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÁ DOSKA
  - 7 BETONOVÉ SKRUŽE DN 1000 S POPLASTOVANÝMI STÚPADLAMI
  - 8 PRECHODOVÁ SKRUŽE DN 600/1000 VYBAVENÁ KAPSOVÝMI STÚPADLAMI - 2 ks
  - 9 POKLOP DN 600, TR. D 400 kN NA PÁNTOCH, UZAMYKATELNÝ, S BET. VÝPLŇOU, V RÁME
  - 10 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
  - 11 DVOJSTUPNÝ SORPČNÝ FILTER
- POZNÁMKA:
- ZEMNÉ PRÁCE PRE OSADENIE ORL NAVRHUJEME OD RASTLÉHO TERÉNU ZNÍŽENÉHO O 550mm. MIN. HUTNOSŤ DNA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY POD PODKLADNÝM BETÓNOM ORL ID = min. 0,90. SPÔSOB OSADENIA A MONTÁŽE - PODĽA PREDPISOV KONKRÉTNÉHO VÝROBCU ORL. OBSYP ŽLB NÁDRŽÍ V HRúbKE 300mm OD NÁDRŽE - NESÚROŽNÝ MATERIÁL ZRNA MAX 20mm. ZÁSYP - ZHUTŇOVANÉ ZEMINY VHODNÉ DO PODKLADNÝCH VRSTVIE CESTNÉHO TELES V ZMYSLE STN 736133. JEDNOTLIVÉ NÁDRŽE BUDÚ UKOTVENÉ DO ZÁKLADOVEJ ŽELEZOBETONOVEJ DOSKY.

OBJEDNÁVATEL



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY  
307-00

ZÁKAZKA		DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8			
ČASŤ STAVBY		307-00 ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK V km 1,140		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5957 4703, FAX.: 02/5957 4798	
PRÍLOHA		VÝKRES TVARU A ZAKLADANIA		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		DRS	134.7/1230
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Ondrej KUPČO		OKRES ŽILINA	
VYPRACOVAL		Ing. Eva Volleková		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PORÚBK	
DÁTUM		05.2015		ČÍSLO PRÍLOHY	
FORMÁT		6x A4		SÚPRAVA	
MIERKA		1:50		3	