



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

GC GEOCONSULT, spol. s r.o. Miletičova 21, P.O.BOX 34 820 05 Bratislava 25	
Došlo:	04.06.2015
Základné číslo: 621	Číslo: P88
Úsek: V	Vybaví: P88

Geoconsult, spol s r.o.
Miletičova 21
P.O.Box 34
820 05 Bratislava 25

Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: 7668/2015/LKo Vybavuje: Ing. Košturiaková Žilina: 14.5.2015

Vec: Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

I. etapa km 0,0-3,8

SO 522-00 Preložka vodovodu DN 600 a DN 300 v km 2,630-3,450

SO 523-00 Preložka vodovodu DN 700 a DN 200 v km 3,700

SO 525-00 Preložka vodovodu DN 600 – oceľ v km 0,960

SO 526-00 Preložka vodovodu DN 600 – oceľ v km 1,956

SO 527-00 Preložka zásobného vodovodu DN 150 – PVC v km 1,544

II. etapa km 3,8-3,8

SO 504-00 Preložka splaškovej kanalizácie DN 500 – PVC

SO 508-00 Úprava kanalizácie v križovatke Solinky

SO 533-00 Úprava miestnych vodovodov

SO 534-00 Úprava vodovodov pod poľnou cestou 136-00

Dňa 17.4.2015 sme od Vás obdržali realizačný projekt stavby spolu so žiadosťou o vyjadrenie k horeuvedenej stavbe.

K predloženej žiadosti dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z §140b nasledovné stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok:

- 1/ K predloženej dokumentácii sme sa vyjadrovali dňa 8.7.2014 vyjadrením č. 11524/DJu/2014, ktorého body 3-16 ostávajú aj naďalej v platnosti. Požiadavky v bode č. 1 boli doplnené. PD realizačného projektu bola doplnená v zmysle požiadaviek o kladačské plány preložiek vodovodu.
- 2/ K časti „katodická ochrana potrubí“ sa vyjadril náš zmluvný partner Prvá korózna spol. s r.o.dňa 29.5.2015 vyjadrením č. 1/PP/ŽA/2015 v ktorom súhlasí s technickým riešením katodickej ochrany objektov SO 522-00, SO 523-00, SO 525-00, SO 526-00.

- 3/ Dodávateľ katódickej ochrany musí mať platný certifikát na spôsobilosť v úrovni 1 a 2 v zmysle STN EN 15257 Katódová ochrana. Úrovne spôsobilosti a certifikácia personálu katódovej ochrany.
- 4/ Dodávateľov vodovodných a kanalizačných armatúr žiadame pred začatím stavených prác prekonzultovať vhodnosť jednotlivých komponentov s príslušnými majstrami vodovodu a kanalizácie.

S pozdravom

SEVEROSLOVENSKE
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrnická cesta 1960
010 07 ŽILINA

Ing. Jozef Lučivňák
investičný riaditeľ

Príloha: DRS objektov 522-00, 523-00, 525-00, 526-00, 527-00, 504-00, 508-00, 533-00, 534-00