



ROZDEĽOVNÍK 11600/2024

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo  
10723/10302/2024

Vybavuje  
Mgr. Konečná

Dátum  
18. 12. 2024

## Vysvetlenie informácií II.

Názov zákazky: „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-236 most Hybica, pravý most“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 230/2024 dňa 26.11.2024 pod označením 719455-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2024 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 27.11.2024 pod označením 29184-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

### 1) Otázka záujemcu č. 1

„Dobrý deň, nakoľko sa posunul termín predkladania ponuky na 15.1.2025, platí lehota viazanosti ponuky pôvodná do 10.01.2025 alebo do 15.01.2025?“

#### Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ stanovil lehotu viazanosti ponúk na maximálnu možnú dĺžku viazanosti ponúk, ktorá podľa § 46 ods. 2 ZVO nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov.

cit.: „Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.“

Verejný obstarávateľ má za to, že lehota viazanosti ponúk sa pri predĺžení lehoty na predkladanie ponúk automaticky posúva a viaže k dátumu novej lehoty na predkladanie ponúk.

### 2) Otázka záujemcu č. 2

„V podrobnom výkaze výmer je položka č- 69 : 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí , bituménové vrstvy , asfaltový betón.

Uvedená položka sa skladá z položiek :

- AC 22 P hr. 80 mm , podľa v. č. 07 Prechodová oblasť, je to skladba vozovky V2 , t. j. nová prechodová oblasť ,
- AC 16 L PmB hr. 60 mm , podľa v. č. 07 je to skladba V2 ( prechodová oblasť ) a časť V3 ( v mieste frézovania hr. 100 mm, t. j. dĺžka 10 m ) .

Podľa TS je konštrukcia vozovky pred a za mostom hr. 40 mm , v mieste frézovania hr. 40 mm dĺžky 30 m a konštrukcia hr. 100 mm, v mieste frézovania za a pred mostom hr. 100 mm , dĺžky 10 m .

Vo výkaze výmer je plocha AC 16 L , PmB hr. 60 mm pre skladbu V 2 , chýba plocha pre skladbu V3 v mieste frézovanie hr. 100 mm , dĺžka 2x10 m a šírka 11,75 m. Vid' výkres Koordinačná situácia.  
 Spolu : 235 m<sup>2</sup> , alebo 14,1 m<sup>3</sup>."

Doplní VO výmeru pre skladbu V3 do položky č. 69 a opraví uvedenú položku ?

**Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:**

**Verejný obstarávateľ opraví výmeru položky p.č. 69, 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón. Výmera položky je 51,25 m<sup>3</sup>.**

Za uvedenú chybu sa ospravedľujeme.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
 Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava  
 Slovenská republika  
 IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775  
 - 12 -

*V. P.*  
**Mgr. Zuzana Malček**  
 vedúca odboru verejného obstarávania

**Prílohy:**

Príloha č. 1 k časti B.1 – Aktualizovaný\_4.4\_podrobny vykaz vymer\_18.12.2024

Príloha č. 1 k časti B.2 – Aktualizovaný\_Výkaz výmer\_18.12.2024