

Vysvetlenie súťažných podkladov - dňa 29.11.2024:

Obstarávateľ: Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo
Predmet zákazky: **Urbár Martin – Odrážky**
ID zákazky: **62414**

K predmetnej zákazke ID 62414 Urbár Martin – Odrážky bola obstarávateľovi dňa 28.11.2024; 22:47:20 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v nasledovnom znení:

Otázka č.1:

*Prosím o doplnenie špecifikácie typu štrkového podložia: Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm. V technickej správe nie je uvedená požadovaná frakcia na podklad pod betónovú stabilizáciu, pričom pri položke dosypávky je táto frakcia špecifikovaná.
Ďakujem*

Odpoveď:

Pre položku 2 *Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm* obstarávateľ upresňuje, že sa jedná o štrkový podsyp frakcie **0-63mm (hodnota Edef2 45Mpa)**