

Vysvetľovanie.

Obstarávateľ: Ing. Vladimír Ščešňák

Predmet zákazky: Rekonštrukcia lesnej cesty Zabitý chlap.

ID: 62434

Otázka1:

Žiadame VO o zosúladenie výkazu výmer a technickej správy, v ktorej sú navrhnuté priepusty typu HEL-COR 63x13 z oceľových rúr DN 600, DN 800 a DN 1000. Vo výkaze výmer sú uvedené rúry ID PRAGMA plastové. Použije sa materiál uvedený vo výkaze výmer?

Odpoveď:

ÁNO použijú sa rúry uvedené vo výkaze výmer.

Otázka2:

Položka č. 56 vo výkaze výmer Hospodársky prejazd z betonových rúr DN 400 - betonové rúry DN 400 sa vo výkaze výmer nenachádzajú. Žiadame VO o doplnenie materiálu.

Odpoveď:

Položky 56 a 57 sú vrátane dodávky rúr.

Otázka3:

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie špecifikácie (výkresu) položky č. 61 "Osadenie a montáž otočnej rampy (závory) komplet" v množstve 3 ks.

Odpoveď:

Závora dodávka: <https://e-pletivo.cz/lesni-zavora-otocna-delka-3-5-m/>

2x základová päťka 0,50 m³ - výkop + betón C30/37 - XC3, XF3.