

BILANS MOCY**ZAKŁAD REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK"-Warszawa- INSTALACJE EL. ZEWNĘTRZNE**

Warunki pracy normalne - zasilanie podstawowe(jedna linia zasilająca) oraz zasilanie rezerwowe - agregat prądotwórczy

LP	Kondygnacja	ODBIÓR	ROZDZIELNICA Linia	Pi [kW]	kz	Ps [kW]	cos fi	Qz [kVar]	Sz [kVA]	liczba faz	I [A]	zabezpieczenie [A]
A	-1	RG Rozdz. główna	zasil. podstawowe	369,0	1	369,0	0,93	145,8	396,8	3	573,4	630,0
1	-1	ROT-Rozdz. Ośw.Terenu	L2-ROT	2,0	1	2,0	0,85	1,2	2,4	3	3,4	25,0
1.1	teren	oświetlenie terenu projektowane	ROT/OT	1,5	1	1,5	0,85	0,9	1,8	3	2,6	16,0
2	-1	RT3-S1-Rozdz. techniczna pom. 001A	L2-RT3-S1	1,0	1	1,0	0,85	0,6	1,2	1	5,1	25,0
3	teren	stanowisko ładow. pojazdów	L1-SŁP1(2)	22,0	1	22,0	0,85	13,6	25,9	3	37,4	50,0