

TABELA NR 3

**DOBÓR TYPU I PRZEKROJU PRZEWODÓW Z KOORDYNACJĄ PRZECIĄŻENIOWĄ**  
**ZAKŁAD REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK"-Warszawa- INSTALACJE EL. ZEWNĘTRZNE**

LP	ODBIÓR	ROZDZIELNICA NUMER ODBIORU	KABLE W TEMP. 70st. C-1 90st.C-2	PRĄD OBLICZ. I <sub>B</sub> [A]	PRĄD ZABEZP. I <sub>N</sub> [A]	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA I <sub>Z</sub> [A]	RODZAJ ZABEZPIECZENIA bezpieczni mocy, lub małowgabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik samoczynny z termikiem - 4	WSPÓŁCZ. PRĄDU ZADZIAŁANIA	PRĄD ZADZIAŁANIA I <sub>Z</sub> [A]	WARUNEK I <sub>B</sub> <I <sub>N</sub> <I <sub>Z</sub>	WARUNEK I <sub>Z</sub> <1,45*I <sub>Z</sub>
A	RG Rozdz. główna	zasilanie podst. Teren	2	573,4	630,0	695,4	4	1,15	659,4	O.K.	O.K.
A	RG Rozdz. główna	zasilanie podst. W budynku	2	573,4	630,0	757,3	4	1,15	659,4	O.K.	O.K.
1	ROT-Rozdz. Ośw.Terenu	L2-ROT	2	3,4	25,0	40,4	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.
1.1	oświetlenie terenu projektowa	ROT/OT	1	2,6	16,0	35,0	1	1,6	25,6	O.K.	O.K.
2	RT3-S1-Rozdz. techniczna po	L2-RT3-S1	2	5,1	25,0	53,7	1	1,6	40,0	O.K.	O.K.
3	stanowisko ładow. pojazdów	L1-SLP1(2)	1	37,4	50,0	57,5	1	1,6	80,0	O.K.	O.K.