

TABELA NR 7

KOORDYNACJA ZWARCIOWA										
ZAKŁAD REHABILITACJI "KLINIKA BUDZIK"-Warszawa- INSTALACJE EL. ZEWNĘTRZNE										
LP	ODBIORNIK	KABLE W TEMP. 70st. C-1 90st. C-2	PRZEWODNOŚĆ ZASILACZA	PRZĘKROJ ZASILACZ S[mmQ]	WSPÓŁCZYNNIK k	ZABEZPIECZENIE In[A]	PRĄD ZWARCIOWY Iz [A]	CZAS WYŁĄCZENIA ZWARCIA Z CHARAKT tz [sek]	MAKSYMALNY CZAS ZWARCIA t [sek]	WNIOSEK
A	RG Rozdz. główna	90	55,5	240,0	143	630	16972	0,05	<b>4,1</b>	O.K.
A	RG Rozdz. główna	90	55,5	150,0	143	630	14201	0,05	<b>2,3</b>	O.K.
1	ROT-Rozdz. Ośw.Terenu	90	55,5	6,0	143	25	3389	0,05	<b>0,1</b>	O.K.
1.1	oświetlenie terenu projektowane	70	34,8	16,0	76	16	182	0,05	<b>44,6</b>	O.K.
2	RT3-S1-Rozdz. techniczna pom. 001A	90	55,5	6,0	143	25	3389	0,05	<b>0,1</b>	O.K.
3	stanowisko ładow. pojazdów	70	55,5	25,0	115	50	1005	0,05	<b>8,2</b>	O.K.