

Warszawa, 10.09.2019r.

MSWwW/ 702/076 / 182 /19

Autorska Pracownia Architektury

CAD Sp. z o.o.

ul. Zamieniecka 46

04-158 Warszawa

Dotyczy: potwierdzenia możliwości dostawy/odbioru mediów, pismo Ldz. 1831/404/2019 z dnia 03.09.2019r.

W odpowiedzi na Państwa pismo Ldz. 1831/404/2019 z dnia 03.09.2019r., Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. **potwierdza możliwość** dostawy/odbioru następujących ilości i rodzajów mediów:

- Pobór na cele rezerwowego zasilania (w razie braku podstawowego zasilania projektowanego z wodociągu miejskiego) wody z zewnętrznej instalacji wodociągowej szpitala na cele bytowe w ilości max. 12 m³/dobę, 1,665 m³/h, na cele pożarowe 2dm³/s, (bez korzystania z zapasowego zbiornika wody dla potrzeb zasilania rezerwowego szpitala),
- Pobór wody dla celów zewnętrznego gaszenia pożaru z zewnętrznej instalacji wodociągowej, szpitala z hydrantu ø80 istniejącego na przewodzie Dn150 w ilości 10 dm³/sek.,
- Pobór energii elektrycznej w ilości w ilości max. 373 kW (bez korzystania ze źródła rezerwowego),
- Pobór ciepła o parametrze 119/55°C w ilości max. 311 kW,
- Pobór tlenu o ciśnieniu 5 bar +/- 20% w ilości max. 78 l/min,
- Pobór sprężonego powietrza o ciśnieniu 5 bar +/- 20% w ilości max. 250 l/min,
- Pobór próżni o ciśnieniu – 0,6 bar +/- 100mbar w ilości max. 135 l/min,
- Odprowadzenie ścieków sanitarnych – włączenie przewodu ø160 do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej szpitala w obrębie budynku J, w ilościach max. 12 m³/dobę, 1,665 m³/h,
- Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej Szpitala z natężeniem 5 dm³/s, w lokalizacjach i trasach zgodnych z planem sytuacyjnym załączonym do Państwa pisma.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
Wiesław Mazicki

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o.
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
tel. 22 326-55-00, fax 22 326-58-99
NIP 524-26-88-913 REGON 141983460
www.brodnowski.pl

