WEZEL CHŁODU

L1
N
PE
M
G
G0
-Q-G
-F-PRZEP
-P-L1
-X-L1
-X-N
-X-PE
ZASILANIE
-F-TR230
-T-TR-230-24A
-F-TR24
-LA24V
-K-24V-DK
ZASILANIE 24V AC
-PLC/64/BAC/230/A
PLC/16/BAC/230
UNITRONIC LIYCY 2x0,5
OCHRONNIK DEHN RP2
OCHRONNIK DEHN RP2-K
OCHRONNIK DEHN RP3
OCHRONNIK DEHN RP3-K
OCHRONNIK DEHN R W3
PKF RW3
SIŁOWNIK CHŁOD 15/18C
SIŁOWNIK
ZAWOR TROJDROGOWY MASZ. CHLODU OBIEG 15/18C
AHU
15/18C
TEMP
TEMPERATURA POWROTU WODY LODOWEJ
-IO/IO/8UIO/A
-IO/IO/8UIO/B
-IO/IO/8UIO/C
-SRMV/1
-SRMV/2
SRMV
pompa 6/12C/A
pompa 6/12C/B
pompa 15/18C/A
pompa 15/18C/B
REGUL
MAX
MIN
S/S
MASA
NC
NO
C
L
N
PE
STEROWANIE
RELAY1
PRACA
RELAY2
ALARM
ZASILANIE
ZASILANIE POMP - BRANŻA EL
POMPY OBIEGOWE OBIEGU 6/12C
POMPY OBIEGOWE OBIEGU 15/18C
TEMPERATURA WYLOTOWA WODY LODOWEJ
TEMPERATURA WODY LODOWEJ ZA FS
FLOW SWITCH
TEMPERATURA WYLOTOWA WODY LODOWEJ 15/18C ZA ZAW. 3 DROG
ZASILANIE ZE STEROWNIKA
+24V
SYGN
CZUJNIK ROZNICY CISNIENIA
dP 0..20mA
CZUJNIKI ROZNICY CISNIENIA NA POMPACH OBIEGOWYCH
POMPY OBIEGOWE OBIEGU 6/12C
POMPY OBIEGOWE OBIEGU 15/18C
-F-PLC
S301 B1 TX
-F-IQV
Magistrala I/O
IO/IO/8UIO
-IO/IO/8UIO/C
-IO/IO/8UIO/B
-IO/IO/8UIO/A
230VAC
RS232
ETHERNET
USB
PLC/16/BAC/230
-PLC/64/BAC/230/A
24V AC
GND
PE
PANEL DOT VIEV4/24
RS232
PANEL DOTYKOWY
-SWITCH 8
ETH1
ETH2
ETH3
ETH4
ETH5
ETH6
ETH7
ETH8
ETH DO AGREGATU CHŁODU / BACnet/IP
ETH DO SIECI LAN BMS
ETH DO DAALI RP2
ETH DO DAALI RP3

szafe montowac w obudowie
NR882 (80x80x21cm)

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH"
PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Inwestor:

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?"
- ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

Projektant:	mgr inż. Jerzy Bednarek	U1-Z-10/94 w specjalności telekomunikacyjnej

Rysunek:

Numer rysunku:	Nazwa rysunku:
TT-34	Schemat szafy SBMS/5
Skala: -	13.12.2019