



Wnęka rozdzielnic

1 x PG21
33 x PG13,5
1 x PG11

ZUGLEICH



Drzwi



UWAGA:

1. Nie wolno umieścić przewodu neutralnego "N"
2. Nie łączyć zacisków N pochodzących od różnych wyłączników różnicowoprądowych i
3. Zacisk ochronny na obudowie skrzynki przyłączyć za pomocą płaskownika FeZn30x2 do szyny podłączeń wyładowczych wężła
4. Przewody łączeniowe w rozdzielniczy LV1,5mm².
5. Rozdzielnice łączeniowe w obłokowany schemat główny zasilania odbiorów wężła lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacji
6. Dopuszcza się inne niż na rysunku rozmieszczenie urządzeń i ew. zamiennej aparatów o parametrach j.w.

**BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKA
BUDZIK DLA DOROSŁYCH"
PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE
MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO
W WARSZAWIE**

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WĘZŁA CIEPLNEGO

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Investor:

**FUNDACJA EWE BŁASZCZYK "AKOGO?"
- ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO**
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. 22 832 19 13
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

Magda Winiarek-Skoneczna
MAZ/0568/PBE/16
w specjalności instalacyjno
– inżynierijnej w zakresie
instalacji elektrycznych

Sprawdzający:

Zbigniew Winiarek

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

WEL-02

Rozdzielnica RWC węzła. Widok i specyfikacja aparatów