



LEGENDA :	
	przewody sieci ciepłej zaopieki 2.C.O. do 1 stopnia C.W. napędzanie 100% C.O. i C.T. z s.c.
	przewody instalacji c.o. zaopieki rura wzbiorka
	przewody instalacji ogrzewania podłogowego zaopieki rura wzbiorka
	przewody instalacji ciepła technologicznego zaopieki rura wzbiorka
	przewody instalacji c.w. zaopieki rura wzbiorka

- UWAGI :
- Odwodnienie węzła pompowe poprzez studnię schładzającą usytuowaną w pomieszczeniu pompowni ścieków
  - Wentylacja pomieszczenia mechaniczna, wg projektu wentylacji, zapewniająca 5 wymian/h.
  - Kanał nawiewny według projektu wentylacji.
  - Wysokość węzła 2,60m
  - W przejściach przewody prowadzić na wysokości minimum 1,9m, licząc od spodu izolacji.
  - Podłączenie wymienników wg DTR producenta.

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI  
BUDZIK DLA DOROSŁYCH"  
PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE  
MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO  
W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY  
TECHNOLOGII I AUTOMATYKI  
WĘZŁA CIEPŁEGO

BRANŻA SANITARNA	
Investor:	FUNDACJA ERY BLASZCZYK "AKOGOT" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ul. Podlesna 4, 01-673 Warszawa tel. 22 8321913 e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl
Jednostka projektowa:	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20, e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Robakowski Wa-460/92 w specjalności instalacyjno- ...szczytowej w zakresie instalacji sanitarnych
Opracowanie:	mgr inż. Krystyna Robakowska
Rysunek:	Numer rysunku: WSC-01 Nazwa rysunku: RZUT WĘZŁA CIEPŁEGO
Skala: 1:50 13.12.2019	