



---

Elektronicky

Všetkým záujemcom

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	VO-000518	Ing. Monika Debnárová	27.01.2025
		0949 014 601	

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**
- 2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
**Predmet zákazky:** Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, I. etapa – úseky v rámci okresu Krupina – Časť B: Cesta II/526 od križovatky s cestou I/66 v ckm 0,000 po ckm 6,29  
**Druh postupu:** zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  
**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2024 dňa 12.12.2024 pod značkou oznámenia 30563 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 241/2024 zo dňa 11.12.2024 pod č. 756545-2024

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 3**

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 21.01.2025 o 16:03 hod:**

Poprosíme pre dôsledne nacenenie doplniť schéma situácie umiestnenia a špecifikáciu merača rýchlosti. Bude osadený samostne na vlastnom stožiaru so solárom, alebo na nejakom stĺpe verej. osvetlenia a odkiaľ bude el. prívod NN. Povolenie napojenia prípojného bodu NN od vlastníka zariadenia (správcu).

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ upresňuje, že umiestnenie sa nachádza v stavebnom objekte KA-526.03/B Cesta II/526 v km 0,000 - 6,291 – Dopravné značenie trvalé, v prílohe č. 2.2 Situácia - km 2,300 - 4,600, v západnej časti obce Bzovík v km 4,32. Druhý sa nachádza v prílohe č. 2.3 Situácia - km 4,600 - 6,291, vo východnej časti obce Bzovík v km 4,94. Uvažuje sa s autonómnym napájaním napr. fotovoltaika. Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa projektovú dokumentáciu o špecifikáciu informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 22.01.2025 o 09:19 hod:**

Poprosíme vysvetlenie vo všetkých položkách výkazu výmer asphaltobetonov (napr.SO 526-001.01, pol. 79. AC 110 nemodifik tr.I. -nezmysel)Označenie je nesprávne, kontroverzné vzájomne vylučujúce. Poprosíme dodržiavať predpisy Min. Dopravy SR dľa katalog. listov. Modifikovaný asphalt je I. tr. a nemodifikovaný II.tr. Odporúčame všeobecne uznávaný cenník Cenekon r.2024/II, 2025.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ Položky výkazu výmer boli spracované vo vtedy platnej cenovej databáze Cenekon 2020 01. V tejto databáze sú pre položky vrstiev asphaltových betónov modifikovaných aj nemodifikovaných priradené triedy I. a II. Verejný obstarávateľ odporúča predmetné položky v dotknutých stavebných objektoch naceniť podľa technickej správy a projektovej dokumentácie.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 22.01.2025 o 15:50 hod:**

Podľa SP:

**7. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY**

7.1. Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu viazanosti ponúk na 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk (v prípade predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, lehota viazanosti ponúk začína plynúť odo dňa uplynutia predĺženej lehoty na predkladanie ponúk).

Vážený verejný obstarávateľ, BZ s pôvodou lehotou viazanosti ponúk sme Vás už doručili. Musíme požiadať o dodatok k BZ. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o potvrdenie, že predĺžená lehota predkladania ponúk je konečná a už verejný obstarávateľ ju nebude predlžovať.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že k zmene lehôt pristúpil z dôvodu doručených žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu k opisu predmetu zákazky a ktorých rozsah neumožňoval verejnemu obstarávateľovi doručiť záujemcom/uchádzačom vysvetlenia dostatočne vopred, t.j. v lehotách stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v tejto chvíli neuvažuje a nepredpokladá o ďalšom predĺžení lehôt v predmetnom verejnom obstarávaní, avšak túto skutočnosť nemôže jednoznačne potvrdiť, nakoľko nie je možné vedieť, ako sa bude vyvíjať fáza lehoty na predkladanie ponúk (množstvo, rozsah časové obdobie doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov).

**2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 2**

Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami **dopĺňa** prílohu č. 3 – Projektovú dokumentáciu o špecifikáciu informačných panelov pre meranie rýchlosti vozidiel.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania. Úpravou súťažných podkladov nedošlo k podstatným zmenám.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa