

Vysvetlenie informácií č. 12

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS ZVT 3 pre predmet zákazky „Nová turbína TG6 v závode Zvolen“ (ďalej len „verejná súťaž“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 15/2025 dňa 22. januára 2025 pod č. 44110-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2025 pod č. 1575-MSP dňa 23. januára 2025 (ďalej len „oznámenie“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „súťažné podklady“) nasledujúce vysvetlenie.

Obstarávateľ poznamenáva, že pokračuje v číslovaní jednotlivých otázok a odpovedí nadväzujúc na vysvetlenie informácií č. 11.

Otázka č. 115:

Vzhľadom na odpoveď č. 108, ktorú uverejnil verejný obstarávateľ vo "Vysvetlení informácií č. 10" sme pochopili správne, že hodnoty v tabuľke č. 5 garantovaných hodnôt sa hodnota 2,3mm/s mení na 3,5mm/s?

Odpoveď č. 115:

V položenej otázke záujemca označuje obstarávateľa termínom „verejný obstarávateľ“. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností treba uviesť, že spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. je obstarávateľom podľa § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“); nie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ZVO.

V odpovedi č. 108 obstarávateľ výslovne uviedol, že trvá na hodnotách uvedených v tabuľke garantovaných hodnôt. Norma ISO 10816-3:2009 bude určujúca pre metodiku merania.

Z poskytnutého vysvetlenia teda nevyplýva, že by obstarávateľ zmenil hodnoty garantovaných parametrov oproti parametrom uvedeným v tabuľke č. 5 prílohy A k vzoru zmluvy o dielo, t. j. z hodnoty 2,3 mm/s na hodnotu 3,5 mm/s, ako sa nesprávne domnieva záujemca; naopak, z poskytnutého vysvetlenia vyplýva, že obstarávateľ požaduje, aby garantované maximálne hodnoty vibrácií turbosústroja na ložiskových stojanoch boli vo všetkých prípadoch najviac 2,3 mm/s, ako to uvádza tabuľka č. 5 prílohy A k vzoru zmluvy o dielo.

Spoločná poznámka k poskytnutým odpovediam:

Obstarávateľ uvádza, že súťažná dokumentácia vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom (článok 1 ods. 1.4 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavujú záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 písm. e) vzoru zmluvy o dielo.

Obstarávateľ konštatuje, že v poskytnutých odpovediach obstarávateľ zásadným spôsobom nemenil súťažné podklady ani ich prílohy. Z uvedeného dôvodu je význam poskytnutých

odpovedí z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný. Na tomto základe s poukazom na článok 10 ods. 10.5 súťažných podkladov lehotu na predkladanie ponúk nepredlžuje.

V Košiciach dňa 9. mája 2025

Za obstarávateľa:

Ing. Lenka E r n e k o v á
špecialistka pre verejné obstarávanie