

01 1ks

PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL fy. BUDERUS typ LOGAMAX PLUS GB 192-25i, BYTY NA 2.N.P.
MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON Q=2,5-23,8 kW, 80/60°C, PN 3/82°C, 1x230V/50Hz, P=73 W
PLYNOVÝ HORÁK 15-100%, HODINOVÁ SPOTREBA PLYNU hu=2,54 m³/h, ÚČINNOSŤ 98,6%
-OBEHOVÉ ČERPADLO ÚK, M=670 l/h, dp=32,0 kPa
-POISTNÝ VENTIL OTVÁRAČI PRETLAK 300 kPa
-3-CESTNÝ ROZDELOVACÍ VENTIL PRE OHREV TEPLEJ VODY
-NÚTENÝ ODŤAH SPALÍN-TURBO Ø80/125mm
-PRÍPOJKY : G 3/4" (ÚK), G 3/4" (OHREV TV), G 1/2" (PLYN), Ø30mm (KONDENZÁT)
-ROZMERY (Š x V x H) : 520 x 735 x 420mm, HMOTNOSŤ : 48 kg
REFERENČNÝ VÝROBOK

POŽIADAVKY NA PLYN : PRÍPOJKA PLYNU G 1/2", Hu=2,54 m³/h, Hu=4.000 m³/rok, QrÚK=37,2 MWh/rok


P1

STÚPACIE POTRUBIE



POZNÁMKA :


- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁČ KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- ROZVODY PLYNU Z OC JE POTREBNÉ UZEMNIŤ V ZMYSLI PLATNEJ LEGISLATÍVY, PODLA STN EN 60079-10-1


ČÍSLO MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)
0.01	SKLAD	13,65
0.02	SKLAD	8,47
0.03	CHODBA	14,66
0.04	SKLAD	35,83
0.05	SKLAD	22,54
0.06	SKLAD	13,19
SPOLU		108,34



Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnir		 REMI^{ING} CONSULT
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zodpovedný projektant ÚČS:	Ing. Ján Kušnír	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Norbert Jókay	
Vypracoval:	Ing. Norbert Jókay	
Kontroloval:		
Kraj: Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš	
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika	
Stavba:	Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 408 - ŽST Liptovský Hrádok	
Názov SO:	Žst. Liptovský Hrádok, adaptácia priestorov výpravnej budovy	
Názov podobjektu:	7. Plynofikácia	
Názov prílohy:	Pôdorys 1.PP	
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - D - 408 - 34 - 01 00 - 702 - 00	



REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Stupeň - úcel:	DRS
Zákazkové číslo:	0608
Archívne číslo:	
Dátum:	09/2024
Počet A4:	6x44
Mierka:	1:50
Časť:	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">D</div> Súprava:
Číslo PS:	
408-34-01	
Číslo prílohy:	02