


ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

"R1.2"









OCELOPLECHOVÁ NÁSTENNÁ ROZVODNICA
S DVIERKAMI, N 542/755/156

4x24 MODULOV
KRYTIE – IP 30/IP 20
PRÍVOD – ZHORA
VÝVODY – HORE
FARBA – BIELA
Pi/Pp = 24,0kW/14,4kW

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 REMIŇG CONSULT <hr/> REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:		Ing. Ján Kušnír		<div> REMIŇG CONSULT</div> <div>REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</div>		
Zodpovedný projektant objektu:		Ing. Ivana Goláňová				
Vypracoval:		Ing. Marek Ceplák				
Kontroloval:		Ing. Ivana Goláňová				
Kraj: Žilinský		Okres: Liptovský Mikuláš				
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika				Stupeň - účel: DRS		
Stavba: <u>Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice,</u> <u>úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa</u> <u>UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš</u>				Zákazkové číslo: 0608		
Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova				Archívne číslo: 09/2024		
Názov podobjektu: 3. Elektroinštalácie				Dátum: 09/2024		
Názov prílohy: Rozvádzač "R1.2"				Počet A4: 3xA4		
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 014 - 00				Mierka: -		
				Časť: E Súprava:		
				Číslo SO: 410-34-01.3		
				Číslo prílohy: 14		