










Legenda miestností 1.NP				
Č.M.	Názov	Plocha	Podlaha	Poznámka
1.38	Šatňa stan. rob. a čistňa	15.74 m ²	P4 - PVC	
1.39	Umývareň s WC Muži	7.56 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.40	Umývareň s WC Ženy	7.48 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.41	Sušiareň	3.33 m ²	P4 - PVC	
1.42	Šatňa výpravci	13.57 m ²	P4 - PVC	
1.43	Umývareň s WC Muži	10.64 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.44	Umývareň s WC Ženy	8.45 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.45	Kuchynka	5.88 m ²	P4 - PVC	
1.46	Kaviareň	36.99 m ²	P4 - PVC	
1.47	Samoob. občerstvenie	104.76 m ²	P4 - PVC	
1.48	Chodba	5.64 m ²	P4 - PVC	
1.49	Sklad	6.92 m ²	P4 - PVC	
1.50	Sklad	8.40 m ²	P4 - PVC	
1.51	Šatňa	5.97 m ²	P4 - PVC	
1.52	Umývareň s WC	4.80 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.53	Zadverie	8.32 m ²	P4 - PVC	
1.54	Zaizenie	10.18 m ²	P4 - PVC	
1.55	Galéria	142.44 m ²	P1 - Liatla podlaha	
1.56	Zadverie	3.67 m ²	P4 - PVC	
1.57	Schodisko	10.55 m ²	P9 - Keramická dlažba	
1.58	Hlavný pokladník	14.44 m ²	P4 - PVC	
1.59	Čakáreň	49.04 m ²	P1 - Liatla podlaha	
1.60	Čakáreň	37.05 m ²	P1 - Liatla podlaha	
1.61	Miestnosť pre matky	6.06 m ²	P1 - Liatla podlaha	
1.62	Sklad	7.23 m ²	P4 - PVC	
1.63	Chodba	10.14 m ²	P4 - PVC	
1.64	Chodba	8.88 m ²	P4 - PVC	
1.65	Kancel. žel. polície	11.55 m ²	P4 - PVC	
1.66	Miestnosť pre zadržaného	10.41 m ²	P4 - PVC	
1.67	WC	3.33 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.68	Denná miestnosť	9.59 m ²	P4 - PVC	
1.69	Sklad, trezor	5.97 m ²	P4 - PVC	
1.70	Upratovačka	1.30 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.71	WC Ženy	15.26 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.72	WC Muži	14.55 m ²	P2 - Keramická dlažba	
1.73	Chodba	7.17 m ²	P1 - Liatla podlaha	



LEGENDA POŽIARNYCH ZNAČIEK :

N1.01	OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
S	OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU – ŠACHTA
—	OHRAŇOVANIE POŽIARNEHO ÚSEKU
30	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ
EW	DVERE OBMEDZUJÚCE ŠÍRENIE POŽIARU
EI	DVERE BRÁNIACE ŠÍRENIU POŽIARU
C	SAMOZATVÁRAČ
1 →	POŽIARNA TABUĽKA – SMER ÚNIKU
■	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽIARU
■	PRIESTOR/PÚ S AUTOMATICKÝM HLÁSIČOM POŽIARU
□	ÚSTREDNÁ EPS

	OVLÁDACÍ PRVKOK CENTRAL STOP
	POŽIARNÁ POPL. SÍRENA S VIZUÁLNYM SIG. ZAR.
	VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
	HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ
	HASIACI PRÍSTROJ CO ₂
	HASIACI PRÍSTROJ PENOVÝ
	POŽIARNY HYDRANT
	SMER ÚNIKOVEJ CESTY
	SMER ÚNIKOVEJ CESTY

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:			
Zmena			
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:
			Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 REMIŇ CONSULT REMIŇ CONSULT, s.r.o., Tomášikova 1436/66A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UCS:		Ing. Ján Kuliňák			
Zodpovedný projektant objektu:		Ing. Peter Holý			
Vyracoval:		Ing. Peter Holý			
Kontroloval:					
Kraj:	Zilinský	Oblasť:	Liptovský Mikuláš		
Investor - stavebník:		Železnica Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika		Stupeň - úseľ:	DRS
Stavba:		Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa ÚČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš		Zakázkové číslo:	0608
				Datum:	09/2024
				Pôvodný list:	10/04
				Mierka:	1:100
Názov SO:	Liptovský Mikuláš, výpravná budova			Časť:	E
				Suprava:	
Názov podobobjektu:	11. Protipožiarne zabezpečenie objektu			Číslo SO:	410-34-01.11
Názov prílohy:	Pódorys 1.NP				
Kódové označenie výkresu:	0608 - DRS - E - 410 - 34 -01 11 - 004 - 00			Číslo prílohy:	04