



"R 1.4"

PLASTOVÁ NÁSTENNÁ ROZVODNICA
S DVERKAMI, N 804/815/200
S ATYPICKOU NÁPLŇOU

KRYTIE - IP 40/IP 20
PRÍVOD - ZHORA
VÝVODY - HORE
FARBA - TYPOVÁ
Pi/Pp = 21,6/15,2kW

POZNÁMKA:

Toto je schématický náčrt ovládania osvetlenia.

Skutočné vyhotovenie ovládania osvetlenia dodá dodávateľ (napr. OHL)
vrátane ovládacej schémy.

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:	0608	

REMIŇG
CONSULT

REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zodpovedný projektant ÚČS:	Ing. Ján Kušnír	
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová	
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák	
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová	
Kraj:	Žilinský	Okres:
Liptovský Mikuláš		
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika		
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa ÚČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš		
Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova		
Názov podobjektu: 3. Elektroinštalácie		
Názov prílohy: Rozvádzač "R1.4"		
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 016 - 00		
Stupeň - účel: DRS		
Zákazkové číslo: 0608		
Archívne číslo:		
Dátum: 09/2024		
Počet A4: 3x A4		
Mierka: -		
Časť: E		
Číslo SO:		
410-34-01.3		
Číslo prílohy: 16		