


"1R1"





PLASTOVÁ ZAPUSTENÁ ROZVODNICA
S DVIERKAMI, Z 362/687/102

4x14 modulov
KRYTIE – IP40/IP20
PRÍVOD – ZHORA
VÝVODY – HORE
FARBA – BIELA
Pi/Pp = 10,0kW/7,0kW

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN–S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		<div> REMIŇG CONSULT</div> <div>REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</div>
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír		REMIŇG CONSULT REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová		
Vypracoval:	Ing. Marek Ceplák		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Kraj: Žilinský	Okres: Liptovský Mikuláš		
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika			Stupeň - účel: DRS
Stavba: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš			Zákazkové číslo: 0608
Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova			Archívne číslo:
Názov podobjektu: 3. Elektroinštalácie			Dátum: 09/2024
Názov prílohy: Rozvádzač "1R1"			Počet A4: 2xA4
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 020 - 00			Mierka: -
			Časť: E
			Súprava:
			Číslo SO: 410-34-01.3
			Číslo prílohy: 20