


"0.1R2"



PLASTOVÁ ROZVODNICA

ZAPUSTENÁ, S DVIERKAMI
362x543x113mm
3x14 MODULOV

KRYTIE – IP 40/IP 20
PRÍVOD – ZHORA
VÝVODY – HORE,DOLU
FARBA – BIELA
Pi/Pp = 11,5kW/5,8 kW

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

ZÁBRANY ALEBO KRYTY

DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:

Ing. Ján Kušnir

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

Zákazkové číslo:

0608

REMIŇG
CONSULT

REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zodpovedný projektant UČS:

Ing. Ján Kušnir

Zodpovedný projektant objektu:

Ing. Ivana Goláňová

Vypracoval:

Ing. Marek Ceplák

Kontroloval:

Ing. Ivana Goláňová

Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Investor - stavebník:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Stavba:

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice,
úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa
UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš

Názov SO:

Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova

Názov podobjektu:

3. Elektroinštalácie

Názov prílohy:

Rozvádzač "0.1R2"

Kódové označenie výkresu:

0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 024 - 00

REMIŇG
CONSULT

REMIŇG CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Stupeň - účel:

DRS

Zákazkové číslo:

0608

Archívne číslo:

Dátum:

09/2024

Počet A4:

2xA4

Mierka:

-

Časť:

E

Súprava:

Číslo SO:

410-34-01.3

Číslo prílohy:

24