


"R-VS"



PLASTOVÁ NÁSTENNÁ ROZVODNICA
S DVIERKAMI, 362/543/117mm

3x14 MODULOV
KRYTIE – IP40/IP20
PRÍVOD – ZHORA
VÝVODY – HORE
FARBA – TYPOVÁ
Pi/Pp = 5,5kW/3,3kW





ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnir	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:	0608	

REMIŇ CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A,
831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zodpovedný projektant UČS:		Ing. Ján Kušnir		<div> REMIŇ CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto</div>		
Zodpovedný projektant objektu:		Ing. Ivana Goláňová				
Vypracoval:		Ing. Marek Ceplák				
Kontroloval:		Ing. Ivana Goláňová				
Kraj: Žilinský		Okres: Liptovský Mikuláš				
Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika				Stupeň - účel: DRS		
Stavba: <u>Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa</u> <u>UČS 410 - ŽST Liptovský Mikuláš</u>				Zákazkové číslo: 0608		
				Archívne číslo:		
				Dátum: 09/2024		
				Počet A4: 2xA4		
				Mierka: -		
Názov SO: Žst. Liptovský Mikuláš, výpravná budova				Časť: E Súprava:		
Názov podobjektu: 3. Elektroinštalácie				Číslo SO: 410-34-01.3		
Názov prílohy: Rozvádzač "R-VS"						
Kódové označenie výkresu: 0608 - DRS - E - 410 - 34 - 01 03 - 037 - 00				Číslo prílohy: 37		