

Econs Energy a.s.
Zádielska 3
040 01 KošiceVáš list číslo/zo dňa
-/29.03.2023Naše číslo
1411-2/342/2023Vybavuje/kontakt
Ing. Lazanová/02 40258256
E-mail eva.lazanova@hmosp.skBratislava
12.04.2023

Vec:

Stavba: „VYUŽITIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V KOŠICKEJ KOTLINE „PROJEKT GEOTERM“ - vyjadrenie

Listom zo dňa 29.03.2023 sme obdržali Vašu žiadosť o vyjadrenie k stavbe „VYUŽITIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V KOŠICKEJ KOTLINE „PROJEKT GEOTERM“, ktorá sa plánuje v k.ú. Bidovce, Svinica, Olšovany, Košická Polianka, Krásna, Vyšné Opátske, Jazero a Južné Mesto.

Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu „VYUŽITIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V KOŠICKEJ KOTLINE „PROJEKT GEOTERM“ v zmysle ust. § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v úplnom znení a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení.

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že navrhovaná trasa teplovodu stavby „VYUŽITIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V KOŠICKEJ KOTLINE „PROJEKT GEOTERM“ sa **dotkne** v jednotlivých k.ú. hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:

- k.ú. Bidovce

- **bude križovať** odvodňovací kanál 01 (evid.č. 5404 004 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1965 o celkovej dĺžke 0,683 km v rámci stavby „OP Bidovce“,

- k.ú. Svinica

- **bude križovať** odvodňovací kanál 03 (evid.č. 5404 170 030), ktorý bol vybudovaný v r. 1982 o celkovej dĺžke 0,995 km v rámci stavby „OP Kecerovce - Bidovce“,

- k.ú. Olšovany

- **bude križovať** odvodňovací kanál Špánkov (evid.č. 5404 202 007), ktorý bol vybudovaný v r. 1988 o celkovej dĺžke 0,770 km v rámci stavby „OP JRD Ruskov II.“,

- k.ú. Krásna

- **bude križovať** odvodňovací kanál (evid.č. 5404 058 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1962 o celkovej dĺžke 3,506 km v rámci stavby „OP Sady nad Torysou“,

- k.ú. Košická Polianka, Vyšné Opátske, Jazero, Južné Mesto

- neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v k.ú. Svinica, Olšovany, Košická Polianka, Krásna je vybudované detailné odvedenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

V prílohe sme Vám zasielame situácie v M 1 : 10 000 – 3x s orientačným vyznačením odvodňovacích kanálov, plôch drenáže a trasy navrhovanej stavby.

Identifikáciu odvodňovacích kanálov v teréne na základe objednávky zabezpečia zástupcovia Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice – kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie teplovodu s odvodňovacími kanálmi navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r.1983
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice – kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909 alebo p. Fekiač, č.t. 0948 914 343
- potrubie teplovodu v miestach križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod niveletu dna kanálov
- koryto kanála – dno aj svahy kanála po max. hladinu v mieste prekopania opevniť polovegetačnými tvárniciami alebo kamenným záhozom
- počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietoknosť kanálov
- miesto križovania teplovodu s odvodňovacími kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami
- prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasýpaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
- v prípade porušenia majetku štátu – odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby „VYUŽITIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V KOŠICKEJ KOTLINE „PROJEKT GEOTERM““ žiadame doplniť o zakres križovania teplovodu s odvodňovacími kanálmi do situácie a o vzorový detail križovania teplovodu s odvodňovacími kanálmi. Doplnenú projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

S pozdravom



Ing. Marián Šulák
riaditeľ
Hydromeliorácie, štátny podnik

Prílohy: orientačné situácie v M 1 : 10 000 – 3x