



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 20.01.2025

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 16.12.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 139 s názvom: DNS VAKM výzva 139/2024 pre HS VSSK Stakčín.

Dňa 14.01.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

Žiadame o upresnenie troch nejasností v Prílohe č.1:

Otázka 1. Je pri všetkých položkách typu E-kus, U-kus a opravné strmene možné dodať výrobky v materiáli uhlíková oceľ s povrchovou úpravou Rilsan Nylon? Jediný známy výrobca, ktorý spĺňa parameter tlaku a dimenzie vyrába takýto typ výrobku.

Otázka 2. Pri všetkých položkách E-kus a U-kus uvádzate vyosenie minimálne 3,5", pričom výrobcovia certifikovaný v EÚ, ktorí sú regionálne dostupní, uvádzajú maximálne +/- 3°.

Otázka 3. Čo sa myslí mernou jednotkou minimálne 3,5"?

Viete nám prípadne odporučiť výrobcu, ktorý spĺňa vaše pôvodné požiadavky?

Ďakujeme

Otázka č. 2:

Dobrý deň,

V zadaní pri položkách Presuvný U-kus uzamykateľný, E-kus uzamykateľný, máte uvedené Teleso - tvárna liatina a vyosenie min. 3,5°. Z dôvodu, že u našich výrobcov nie sú tvarovky podľa tohto zadania dostupné, chceme sa spýtať, či môžeme ponúknuť uvedené tvarovky v prevedení Teleso - uhlíková oceľ s povrchovou úpravou RILSAN NYLON a vyosenie 3°?

Rovnako pri položkách Opravný strmeň je v zadaní Teleso - nehrdzavejúca oceľ, ktoré nie sú rovnako dostupné u našich dodávateľov/výrobcov a z tohto dôvodu máme otázku, či by sme aj tieto strmene mohli ponúknuť v prevedení: Teleso - uhlíková oceľ s povrchovou úpravou RILSAN NYLON?

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

Prosím upresniť tesniace krúžky, ktoré máte uvedené v položkách 5,10,15,20,24,29,34 a 39, či sú určené pre E - kusy a U-kusy, alebo pre liatinové potrubie?

Ďakujem

S pozdravom

Odpoveď Obstarávateľa na otázky:

Dobrý deň,

Týmto Vám zasielame odpovede na doručené otázky nasledovne:

- Pre otázku č. 1 a č. 2:
Pri všetkých položkách typu E-kus, U-kus a opravné strmene je možné dodávať výrobky z uhlíkovej ocele opatrené antikorozióznym náterom. Pri všetkých položkách typu E-kus, U-kus požadujeme minimálne vyosenie 3°. Merná jednotka má byť 3°.
- Pre otázku č. 3:
Tesniace krúžky sú určené pre liatinové potrubia.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ vykonané zmeny vyhodnotil v zmysle § 21, ods. 4, písm. b) Vám týmto oznamujeme, že lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 17.02.2025 do 09:00. Zároveň Vám oznamujeme, že boli nahraté dokumenty Výzva na predkladanie ponúk a Príloha č. 1 – Opis CP.

S pozdravom