

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO**  
**dla budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej,**  
**mieszkań chronionych oraz przedszkola publicznego**  
**ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy.**

7. Do czasu przybycia jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej **kierowanie akcją obejmują osoby wcześniej wyznaczone.**
8. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej zobowiązana jest:
- ⇒ wykonywać polecenia kierującego akcją,
  - ⇒ wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem),
  - ⇒ usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itd.,
  - ⇒ nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianą, od strony klamki w drzwiach lub zasłonięcie twarzy,
  - ⇒ wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczać ilość wdychanych produktów spalania, poruszać się w pozycji pochylonej jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta np.: wilgotną chustką,

Po przybyciu jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej kierowanie akcją przejął **STRAŻAK**, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy.

Osoby postronne korzystające z budynku powinny zachować spokój i podporządkować się osobom kierującym akcją ratowniczo – gaśniczą.

W wyznaczonych rejonach dla ewakuacji – kierujący ewakuacją sprawdza stan osobowy ewakuowanych grup i innych osób.

W przypadku stwierdzenia niepełnego stanu osobowego, należy prowadzić do skutku poszukiwania zaginionych.

**Po zakończeniu akcji gaśniczej należy udzielić pomocy strażakom w pracach końcowych, które obejmują między innymi następujące czynności:**

**Dokładna kontrola miejsca pożaru** – należy sprawdzić, czy obszar objęty ogniem został dokładnie wygaszony, czy nie pozostało gdzieś zarzewie ognia, nie wystudzone miejsca. Należy zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju szczeliny, miejsca ukryte lub przysypane gruzem.

**Zabezpieczenie pogorzeliska** – usunąć lub zabezpieczyć wszystkie elementy konstrukcyjne: stropy, ściany, słupy itp. Grożące zawaleniem się lub spowodowaniem wypadku.

**Zorganizowanie dozoru** – po akcji należy przejąć od straży pożarnej pogorzelisko i wyznaczyć dyżury, aby wykluczyć ewentualne ponowne powstanie pożaru.