

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy. Časť: A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo)

| UČS | SO | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | Poznámky |
|-----|-------------|----|-----|-----------------|--|-----|----------|--|
| 05 | SO 05-35-19 | 10 | K | 742 11.3 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 27,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-19 | 11 | K | 742 11.3.41 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma rozvádzača R-VO |
| 05 | SO 05-35-19 | 26 | K | 748 03.14 | Zásuvkový rozvádzač, bezhalogénový | kus | 10,000 | Jedná sa o zásuvkový stojan pilierový, IP 65 (podľa 23ZA11001_A2_SO053519_05S_dr.pdf, legenda) alebo o plastové skrine osadené na stene výklenku, IP 43 (podľa 23ZA11001_A2_SO053519_01S_ts.pdf, str. 4)? Chýba jednopólová schéma zásuvkového rozvádzača. |
| 05 | SO 05-35-24 | 60 | M | 369280010600P | Svorkovnicová skriňa na veži OV1 až OV18 | ks | 28,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 66 | M | 3571100018P | Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 3.1 | ks | 2,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 68 | M | 35711000260P | Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 4.1 | ks | 3,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 70 | M | 35711000380P | Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 5.1 | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 71 | M | 35711000390P | Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 5.2 | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 73 | M | 35711000570P | Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 6.2 | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 75 | M | 35711000750P | Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 7.2 - atyp s prúdovým chráničom | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 77 | M | 35711000990P | Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 9.3 | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 79 | M | 3571100038P | Zásuvkový stojan ZS1 až ZS12 a ZS2.1 a ZS2.2 - komplet bez elektromera | ks | 14,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 85 | M | 35712001070P1 | Elektromerový rozvádzač RE 01 | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 86 | M | 35712001070P2 | Elektromerový rozvádzač RE-AT | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-24 | 87 | M | 35712001070P3 | Elektromerový rozvádzač RE-NS | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-31 | 12 | M | 3570190530P1 | Skriňa PSK1,PSK2 podľa PD | ks | 2,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-31 | 13 | M | 3570190530P2 | Skriňa RZV podľa PD | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-32 | 33 | M | 3571100018P | Rozvádzač KS-EOV3a, KS-EOV3b - Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 3 | ks | 2,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-32 | 35 | M | 35711000260P | Rozvádzač R49 - Skriňa rozpájacia a istiac, plastová, pilierová SR 4 | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-33 | 20 | M | 357120022150x | Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová skriňa s príslušenstvom 800x800x400 (VxŠxH), do vonkajšieho prostredia IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 3x vývodové ističe 3P/16A, stýkač, prepínacie hodiny | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-34 | 15 | M | 357120022150xx | Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová skriňa s príslušenstvom 800x800x400 (VxŠxH), do vonkajšieho prostredia IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 3x vývodové ističe 3P/16A, 3x stýkač, prepínacie hodiny | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 05 | SO 05-35-37 | 19 | M | 357120022150xxx | Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, oceľo-plechová skriňa s príslušenstvom 800x800x400 (VxŠxH), do vonkajšieho prostredia IP65, 1x hlavný istič 3P/20A, 3x vývodové ističe 3P/16A, 3x stýkač, 1x rezerva pre 1P istič, prepínacie hodiny | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 06 | SO 06-35-13 | 11 | K | 742 11.3.28 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 06 | SO 06-35-13 | 12 | K | 742 11.3.42.10 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 06 | SO 06-35-13 | 13 | K | 742 11.3.42 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 06 | SO 06-35-16 | 13 | K | 742 11.3.23 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 06 | SO 06-35-24 | 18 | M | 35713000120P | Rozvádzač R-POD2 - komplet | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 06 | SO 06-35-24 | 20 | M | 35712001070P4 | Elektromerový rozvádzač RE-VO5 | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 06 | SO 06-35-24 | 22 | M | 35711000990P3 | Rozvádzač R-OTR - komplet s vnútorným vybavením | ks | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 07 | SO 07-35-10 | 9 | K | 742 11.3.24 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 07 | SO 07-35-10 | 10 | K | 742 11.3.25 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 07 | SO 07-35-11 | 10 | K | 742 11.1 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 07 | SO 07-35-17 | 10 | K | 742 11.1 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 07 | SO 07-35-21 | 14 | K | 748 05.80.1 | Prípojková skriňa plastová SPP2 | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 07 | SO 07-35-22 | 10 | K | 742 11.3.2.1 | Rozvádzač RE-1 | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |
| 07 | SO 07-35-22 | 11 | K | 742 11.3.43 | Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky | kus | 1,000 | chyba jednopólová schéma |