

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
KOMINÁRSKA 141/2,4
BRATISLAVA 831 04

V Bratislave, dňa 31.10.2024

Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia

Vážený Žiadateľ,

dňa 28.10.2024 bola našej spoločnosti doručená Vaša Žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia (ďalej len „**Žiadosť**“), s ID číslom DTQ2413929.

Žiadosťou ste nás požiadali o vyjadrenie k možnosti pripojenia odberného elektrického zariadenia/odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy, s identifikačnými údajmi a technickými parametrami:

Názov stavby:	Nová trolejbusová trať Patrónka-Rivéra
Lokalita:	Obec: BRATISLAVA
	Katastrálne územie: Karlova Ves
	Register: C
	Parcelné číslo: 3888/70
Maximálna rezervovaná kapacita (A):	1f X 16 A
Vykurovanie elektrické:	Nie
Pripojenie nabíjacej stanice:	Nie

Oznamujeme Vám, že pripojenie v uvedenej lokalite je možné realizovať:

z NN distribučnej skrine č. 0719-006 po jej výmene za väčšiu, ktorá sa nachádza na parcele 2053/3, k. ú. Staré Mesto, ktorá bude aj deliacim miestom elektroenergetických zariadení.

V prípade záujmu o vyššie uvedené technické riešenie budúceho pripojenia, zabezpečte vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) v súlade s navrhovaným technickým riešením. PD musí byť vyhotovená v súlade s „Pravidlami pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“, uvedenými na www.zsdis.sk.

Konkrétne technické podmienky pripojenia budú dohodnuté v Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, uzatvorenej medzi Žiadateľom a Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako Prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

V prípade otázok o procese pripojenia nás kontaktujte na telefónnom čísle 0850 333 999 (v pracovných dňoch od 07.00 do 19.00 hodiny), prípadne sa na nás obráťte e-mailom na odberatel@zsdis.sk.

Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k možnosti pripojenia je platné **12 mesiacov** od dátumu jeho vydania a nie je ho možné použiť ako vyjadrenie našej spoločnosti k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.

Pri jednaniach s našou spoločnosťou vo vyššie uvedenej veci predložte toto stanovisko.

Prílohy:

- Príloha č. 1: Situačný náčrt navrhovaného technického riešenia pripojenia
- Príloha č. 2: Kroky a lehoty potrebné k zriadeniu nového pripojenia

S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a.s.