

Legenda:


- SO 611 Prípojka NN pre zastávku ZOO smer Botanická záhrada
- SO 617 Elektrické rozvody NN na zastávkach
- SO 618 Informačný systém na zastávkach - Informačné tabule

Základné technické údaje:
2DC 600/750V "a" a "n" pod v trojovom vodiči - trolejbus
3N/PE AC - 50 Hz, 400V/230V TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom:
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri normálnej prevádzke:
Ochrana pred dotykom živých častí:
- ochrana vzdĺžnymi vzdialenosťami (ochrana prekážkou) STN EN 50 122-1 čl. 5.2.1, 5.3.1, 6.3.1.4
Ochrana pred dotykom neživých častí:
- uzemnenie trakčnej siete pre zariadenia v zóne trolejového vedenia STN EN 50122-1 čl. 6.2.2.1, 6.2.2.2, 7.3.1
- ochranné použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50 122-1 čl. 6.2.3.2, 7.3.2

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie: samostatné odpojenie napájania čl. 411
- základná ochrana (ochranné pred priamym dotykom):
- Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zabrány alebo kryty
Podľa prílohy B STN 33 2000-4-41:
- Prekážky a umiestnenie mimo dosahu
- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
- Samostatné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

E SO 611

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

NÁZOV STAVBY
**Trolejbusové trate v Bratislave,
Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviera**

STAVEBNÍK
BRATISLAVA
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primáčiadne námestie č.1, 814 99 Bratislava

OBJEDNÁVATEĽ DOKUMENTÁCIE

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejárska č.1, 814 52 Bratislava

PROJEKTANT	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kornitárska 141/2,4 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto	POPS
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Miroslav KODOLÁK	
ČÍSLO ZÁKAZY	7859-00	

PROJEKTANT OBJEKTU	PRIVEL, spol. s r.o., Polkovičova 4, 040 01 Košice	POPS
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter MČKO	
VYPRACOVNÍK	Ing. Miroslav ZBORNIK	POPS
KONTROLOVÁK	Ing. Peter MČKO	POPS
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	TPR01-DS-C-0300-61100-002-X	

KAP. BRATISLAVSKÝ
KATASTRÁLNE OZEMIE: Karlovo Ves, Staré Mesto
OKRES: Bratislava I, MČ – Staré Mesto
BRATISLAVA IV, MČ – Karlovo Ves

NÁZOV ČASTI	PRÍPOJKA NN PRE ZASTÁVKU ZOO SMER BOTANICKÁ ZÁHRADA	STUPEŇ PD	1 : 250
Č. ZÁKAZY	2549/22	Č. PRÍLOHY	2
Č. STAVBY		Č. PRÍLOHY	