



Elektronicky

**Všetkým známym uchádzačom/
záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-00281	Vybavuje/linka Fulnečková Beáta, +421 949 014 600	Banská Bystrica 04.04.2025
-----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Vec:

Odpoveď č. 4 na žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: **Rekonštrukcia administratívnej budovy na Komenského ulici v Banskej Bystrici**
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 47/2025 dňa 07.03.2025 pod zn. oznámenia č. 4734 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 146061-2025 (OJ S 44/2025 06/03/2025) zo dňa 06/03/2025
Postup: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Dňa 01.04.2025 bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu. Na jej základe v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer pre realizáciu ŽB výťahovej šachty od stanice „0“ do stanice „2“. Vo výkaze výmer sa nachádza v objekte blok B+C – stavebné úpravy položka V1 – 630 kg - GEN2 Genesis – 630 kg / výťah + V1 – výťahová šachta s opláštením – 1kpl. Po preštudovaní PD výťahu a rozpočtu sme nenašli položky, ktoré sa vyrábajú ŽB šachty, na ktorú sa odvoláva výrobca, že ich má zostaviť stavba.

Výťah (V1) je umiestnený v samostatnej výťahovej šachte rozmerov 1650 x 1910 mm (š x hl) . Materiál konštrukcie a ohradenia šachty od stanice „2“ (cca +5,025m) smerom hore je oceľová konštrukcia s opláštením typu ATA-ADE CI – kontaktný zatepľovací systém (Fermacell+minerálna izolácia+omietka) /exteriérová/ – stanica 2 a 3) s kombináciou s vodorovnými oceľovými nosníkmi v mieste kotvenia výťahu. Konštrukcia šachty OCK a opláštenie je len od stanice „2“ smerom hore – do stanice „3“. Spodná časť šachty od stanice „0“ do stanice „2“ v ŽB-železobetón v dodávke stavby , šachta je prisadená k fasáde objektu bez nástupných mostíkov.“

Odpoveď č. 1:

Na základe uvedenej skutočnosti (otázky) záujemcu, verejný obstarávateľ informuje všetkých známych uchádzačov/záujemcov, že výťahová šachta od stanice 0 do stanice 2 je murovaná v zmysle projektovej dokumentácie E1_ARCH SO 01 a SO 02, pôdorysov a rezov. Predmetné je premietnuté aj vo výkaze výmer. Text, o ktorom píše uchádzač/záujemca, je vyťahnutý z technickej správy referenčného návrhu výťahu, kde sa nachádza železobetónové riešenie šachty. Tento údaj je však nesprávny a výťahová šachta v predmetnej časti má byť murovaná s novým ŽB vencom.

Telefón	IČO	E-mail	Internet
+421 949 014 600	37828100	beata.fulneckova@bbsk.sk	www.bbsk.sk

Verejný obstarávateľ zasiela odpoveď všetkým známym uchádzačom/záujemcom a následne ju zverejňuje v profile verejného obstarávateľa predmetnej zákazky.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné vysvetlenie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým uchádzačom/záujemcom, že vysvetlením súťažných podkladov nedochádza k podstatnej zmene a preto lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená, **t.j.: do 09.04.2025 do 10:00 hod.**

S úctou,

Beáta Fulnečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa