

## LEGENDA



OZNAČENIE	POPIS
1	Zvislá stena ryhy pažená podľa hĺbky ryhy a typu zeminy
2	Zhutnený zásyp ryhy z prehodenej zeminy
3	Obsyp potrubia
4	Vodovodné potrubie z HDPE
5	Zhutnené pieskové lôžko
6	Vyhľadávací vodič CY s minimálnym prierezom 4mm <sup>2</sup> s izoláciou do zeme
7	Príložné paženie ryhy (podľa druhu zeminy)
8	Modrá resp. biela signalizačná fólia z PVC pre vodu

## LEGENDA

d	DN	Mat. rúr	B šírka ryhy	Kubatúra na 1bm dĺžky			
(mm)	(mm)		(mm)	Osypr vrát. rúry	Vytlačené rúrou	Osypr	Lôžka
				(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )
32	25	HDPE LDPE	800	0.266	0.001	0.265	0.120
40	32			0.272	0.001	0.271	
50	40			0.280	0.002	0.278	
63	50			0.290	0.003	0.287	
75	65			0.300	0.004	0.296	
90	80			0.312	0.006	0.306	
110	100			0.328	0.009	0.319	
160	150			0.368	0.020	0.348	
225	200			0.420	0.040	0.380	

## UPOZORNENIE:

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2003 Z.Z., KAŽDÚ ZMENU A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA ODKONZULTOVAŤ AUTOROM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.  
STAVEBNÍK JE POVONNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODLA PLATNÝCH NORIEM, VÝROBNÝCH POSTUPOV, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.  
VŠETKY ZMENY KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ A NIE SÚ ZOHLADNENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ			
	HLAVNÝ PROJEKTANT TZB:	ING. IMRICH SÁNKA, PHD.			
	VYPRACOVAL:	BC. MÁRK NÉMETH			
	INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica		FORMÁT	A4
	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA – ÚRAD BBSK			DÁTUM	12/2023
	MIESTO STAVBY	k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C – 1909/1		STUPEŇ	DRS
	PROFESIA	SO-04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD VODY KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE		MIERKA	Č. VÝKRESU
	PREDMET VÝKRESU	Detail uloženia potrubia-vodovod		1:M	006