

INVESTOR:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23 , 97401, Banská Bystrica		
OBJEKT:	SO 02		
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY KOMENSKÉHO ULICA	STUPEŇ PD:	PPSP/RD
		FORMÁT:	1x A4
MIESTO STAVBY:	k.ú. Banská Bystrica, š.č. 837/12, p.č. KN/C-1909/1	DÁTUM:	11/2023
PROFESIA:	E3 Elektroinštalácia - silnoprúd	MIERKA:	1:-
ZODP.PROJ.:	Ing. Martin Kubík	ČÍSLO VÝKRESU:	17
OBSAH VÝKRESU:	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RMS-B3		

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

3/N/PE AC, ~ 50Hz, 400V/230V /TN-S

1/N/PE AC, ~ 50Hz, 230V /TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIA:

ZÁKLADNÁ OCHRANA:

- SYSTÉM TN (STN 33 2000-4-41 čl.411)
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (STN 33 2000-4-41 čl.415.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE (STN 33 2000-4-41 čl.415.2)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

TYP: LEGRAND XL3 160-S, 7x24 MODULOV

VYHOTOVENIE: OCELOPLECHOVÝ, POVRCHOVÝ

ROZMERY: 595 x 1341 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka)

KRYTIE: IP40/IP20


NAPATIE: 415V, AC


PRÚD: $I_n=63A$, $I_k < 6kA$

PRÍVOD: ZHORA


VÝVODY: HORE


NORMY: STN EN 61439-1






VÝVOD	RMS-B3	MET		WL-FLM1000	REZERVA	REZERVA	WL-LOGO	WL-LOGO-SS
ZARIADENIE	PRÍVOD Z RH	EKVIPOT. PRÍPOJNICA		ALARM WC INVALID			SVETELNÝ OBVOD	SÚMRAKOVÝ SENZOR
TYP KÁBLA	CYKY-J 5x16			CYKY-J 3x1,5			CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5
OZNAČENIE KÁBLA	WL-RMS-B3			WL-FLM1000			WL-LOGO	WL-LOGO-SS
POPIS				WC INVALID			EXTERIÉR LOGO	EXTERIÉR LOGO
Pi (kW)	30 kW			0,1 kW			0,5 kW	0,1 kW
VÝKRES. Č.: 17	NÁZOV: ROZVÁDZAČ RMS-B3	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Kubík	VYPRACOVAL: Ing. Martin Kubík	NÁZOV STAVBY: AB BBSK	MIESTO STAVBY: BB, Komenského ul.	ČÍSLO STRANY: 1		FORMÁT: REVÍZIA
						POČET STRÁN: 9		A4 00







VÝVOD	XC25	XC26	XC27	XC28	XC29	XC30	XC31	XC32
ZARIADENIE	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY
TYP KÁBLA	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
OZNAČENIE KÁBLA	WL-XC25	WL-XC26	WL-XC27	WL-XC28	WL-XC29	WL-XC30	WL-XC31	WL-XC32
POPIS	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE	KANCELÁRSKE
Pi (kW)	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
VÝKRES. Č.: 17	NÁZOV: ROZVÁDZAČ RMS-B3	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Kubík	VYPRACOVAL: Ing. Martin Kubík	NÁZOV STAVBY: AB BBSK	MIESTO STAVBY: BB, Komenského ul.	ČÍSLO STRANY: 5	FORMÁT: A4	REVÍZIA 00
						POČET STRÁN: 9		

