



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V ▪ IČO: 36 570 460 ▪ DIČ: 202 006 3518 ▪ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 27.02.2025

**VEC**

## **Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní**

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 17.02.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 27 s názvom: DNS VAKM výzva 27/2025 pre závod Humenné (Udavské).

Dňa 25.02.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie / otázku, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

### **Otázka č. 1:**

Dobrý deň,

prosíme o špecifikáciu tovaru pre výzvu DNS VAKM výzva 27/2025 pre závod Humenné (Udavské), časť 2, položka č. 3 (Príruba dvojkomorová liatinová DN100 pre liatinové potrubie).

Či ide o prírubu s istením proti posunu, alebo bez istenia.

Ďakujeme

### **Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1:**

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 3 - Príruba dvojkomorová liatinová DN100 pre liatinové potrubie z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 sa jedná o prírubu bez istenia proti posunu. Súčasne došlo k doplneniu opisu položky č. 3 - Príruba dvojkomorová liatinová DN100 pre liatinové potrubie, bez istenia proti posunu.

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu a poskytnutie vysvetlenia/odpovede predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 03.03.2025 do 09:30. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Príloha č. 1 – Opis, CP – Časť 2.

S pozdravom