


Pospájanie pripojiť na HUP  
Pospájanie vykonať vodičom CY10mm



AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!  
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K  $\pm 0,000$  = ČISTÁ PODLAHA 1.NP.  
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE.  
VŠETKY PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI. REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENÍU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZAKONU.

názov projektu SOŠ Tornaľa - modernizácia  
project odborného vzdelávania - budova SOŠ

objekt SO 01 - budova SOŠ  
object

adresa Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa  
address k.ú. Tornaľa - p. č. 1869/17, 1869/37, 2869/40


investor/stavebník Stredná odborná škola  
client Szakközépiskola Tornaľa

autor REGEC + VRBOVA  
author ARCHITEKTI s.r.o.

kontakt Stakčínska 2920, 069 01 Snina  
contact www.regecvrbova.com

zodpovedný projektant Ing. Stanislav Gergeľ  
responsible

vypracoval Ing. Stanislav Gergeľ  
drawn by



č. paré  
print-out number

časť D1.5 Elektroinštalácia  
part

Štupeň PD: MIERKA  
degree RP scale ---

Dátum 21/07/2021  
date

OBSAH Ochranné pospájanie  
DRAWING NAME

ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA D 1.5-03  
DRAWING NUMBER/REVISION