



ul. KRAMPOLOVA

PRÍVODY K VNITŘNÍM KLIMATIZAČNÍM JEDNOTKÁM
CYKY-J3x2,5+CYA 4 Z HOP/POP (POPŘ. SBĚRNICE PE ROZVÁDĚČE)
ULOŽENO POD STROPEM NA KABELOVÝCH PRÍCHYTKÁCH

PRÍVOD K VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE
CYKY-J 5x6 + CYA 16 Z HOP (POPŘ. PE SBĚRNICE ROZVÁDĚČE)
ULOŽENO POD STROPEM - MONTÁŽ BUDE PROVEDENA OTVORY PRO
SVÍTLIDLA, POPŘ. KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK - NA PRÍCHYTKÁCH
VE ZDI, MIN. 10 mm POD OMÍTKOU

PRÍVOD K VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE
CYKY-J 5x6 + CYA 16 Z HOP (POPŘ. PE SBĚRNICE ROZVÁDĚČE)
ULOŽENO POD STROPEM NA KABELOVÝCH PRÍCHYTKÁCH

PRÍVOD K VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE
CYKY-J 5x6 + CYA 16 Z HOP (POPŘ. PE SBĚRNICE ROZVÁDĚČE)
ULOŽENO MIN. 10 mm POD OMÍTKOU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
207	KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	19,00
208	KANCELÁŘ ŘEDITELE	23,90
209	KNIHOVNA - DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ	213,50

LEGENDA VZT:

- NOVÁ KAZETOVÁ 4-CESTNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VČETNĚ DEKOR. PANELU
VYBAVENA ČERPADLEM ODVOD KONDENZÁTU
- NOVÉ ROZVODY CHLADIVA R410A-VEDENO V PODHLEDU V POLOZE STÁVAJÍCÍ TRASY
- NÁSTĚNNÝ OVLADAČ
VNITŘNÍ JEDNOTKY V KANCELÁŘÍCH BUDOU OSAZENY NÁSTĚNNÝM OVLADAČEM
CHODBA BUDE ŘÍZENÁ Z CENTRÁLNÍ JEDNOTKY
KAZETOVÉ JEDNOTKY V M.Č. 207,208 BUDOU OVLÁDÁNY INFRA OVLADAČEM

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- KSK 100 KRBICE S KRYTÍM IP 66
- VÝVOD 230 V vývod 230 V - dle popisu
- OP Ochranné pospojování - dle popisu

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:

- kabelová trasa - uložení min. 10 mm pod omítkou - dle popisu
- komunikační kabel v ochranné trubce - propoj vnitřních jednotek s nástěnnými ovladači
- odstup silového vedení od komunikačního vedení - min. 300 mm
- kabelová trasa - uložení min. 10 mm pod omítkou
- odstup silového vedení od komunikačního - min. 500 mm
(pro komunikační vedení v chladicím potrubí)

- PROVĚST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN EN 62 305 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3
A SOUVISEJÍCÍCH V PLATNÉM ZNĚNÍ
 - MEZI JEDNOTLIVÝMI PŮ PROVĚST POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PLATNÉHO PBR
- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE, STR. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN-C-S

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc, IČO:471 87 689			
HLAVNÍ KŘIDLO PROJEKTU Ing.Judita Bravencová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.Bc.Jana Šarníková	PROJEKTANT Ing.Bc.Jana Šarníková	Ing.Bc.Jana Šarníková autORIZOVANÝ technik v oboru technika prostředí staveb- elektrotechnická zařízení Zolova 29/17, 783 01 Olomouc IČO:16653998
MÍSTO Šternberk	OBEC Šternberk	OBLA OLOMOUCKÝ	
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			
NÁZEV AKCE KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK CHLAZENÍ DÍLČÍCH PROSTOR 2.NP Masarykova 307/20, Šternberk	DATUM 12/2024		
	NĚMČO -		
	STUPĚŇ DPS		
	ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PŮDORYS 2.NP	ČÁST D.1.4.2		LÝVÝKRESU 02