



ZÓNA TROLEJOVÉHO VEDENIA
A ZBERAČA PRÚDU



RS - PLOCH VÝZVOKY
HP - NÁVYŠŤ BOD VVRCHNÉHO TROLEJOVÉHO VEDENIA JE 5,55m
CCZ - VÝŠKA ZBERAČA PRÚDU
OCLZ - VÝŠKA ZBERAČA PRÚDU
BCL - STREDOVÁ OS VOZOVICOVÉHO VEDENIA



Trolejbus: 2 DC 600 V (2 DC 750 V)

± pól v trolejovom vodiči, sústava s "-pólom spojeným s kolajnicovým vedením

OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU ŽIVÝCH ČASŤÍ:

- STN EN 50122-1:2022 Ochrana vzdušnou vzdialenosťou čl.5.2


OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU NEŽIVÝCH ČASŤÍ:

- STN EN 50122-1:2022 Dvojité izolácia vrchného trolejového vedenia čl.6.2.3.2
- Pre napájacie body (stožiare na ktorých sú umiestnené bliskostky): STN EN 50122-1/2011 čl.6.2.2.1 + prístroje na obmedzenie napätia príloha F - ČASŤ F.2

LEGENDA :

- projektovaná opakovateľná priezrazka s menovitým napätím 120 V
- projektované ochranné káblové vedenie CY 120 mm²
- zóna trolejového vedenia a zberača prúdu
- projektované trolejové vedenie trolejbusov 2x Cu100 mm²
- existujúce trolejové vedenie trolejbusov 2x Cu100 mm²
- projektovaný preves trolejového vedenia
- existujúci preves trolejového vedenia
- projektovaný trakčný stožiar
- existujúci trakčný stožiar
- zastávkový označník

VZOROVÉ REZY M 1:25



Súradnicový systém: JTSK03
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava V zastúpení: DPB, a.s., Olejárska 1, 814 52 Bratislava		 REMING CONSULT, a.s., Lakeside 02 Tomašikova 64A, 831 03 Bratislava
Zákazkové číslo: 2117		Generálny riaditeľ: Ing. Dalibor Krupa

Zodpovedný projektant stavby: Ing. Vladimíra Rožoková			
Zodpovedný projektant objektu: Ing. Mgr. Peter Kolada			
Navrhovateľ - vypracoval: Ing. Mgr. Peter Kolada			
Kontroloval: Ing. Marta Bútorová			
Miesto stavby: MČ Bratislava - Ružinov		Okres: Bratislava II	
Investor - stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava			
Stavba: Trolejbusové trate v Bratislave - projektčné práce - pre časť 4: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho		Súpeň - účel: DPS Zákazkové číslo: 2206-03/24 Dátum: 12/2024 Počet A4: 6x44 Mierka: 1:500 Časť: D Číslo PS/ 50: SO 04 Príloha: 2	
Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia		Súprava:	
Názov prílohy: Situácia č. 1 - Rádiová ulica			