



PROJEKT BUDOWLANY

*Element projektu
budowlanego:*

PROJEKT TECHNICZNY

Branża:

Branża Elektryczna i AKPiA

*Nazwa zamierzenia
budowlanego:*

**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry,
gmina Pawonków**

*Adres i kategoria obiektu
budowlanego:*

**Kośmidry
42-772 Pawonków
Kategoria obiektu budowlanego: XXX**

*Jednostka ewidencyjna,
obręb, numery działek:*

**Jednostka ewidencyjna: 240707_2
Obręb ewidencyjny: 0003 Kośmidry
Numery działek: 820/270, 821/270, 839/265, 1055/147, 353/44,
144/46, 488/64, 199/57, 198/57, 333/57**

Inwestor:

**Gmina Pawonków
ul. Lubliniecka 16
42-772 Pawonków**

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES	DATA	PODPIS
Projektant	Zenon Kuczmera	w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr upr.: 4162/Gd/89	Branża elektryczna	15.03.2024.	
Sprawdzający	Janusz Pik	w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr upr.: 49/Gd/00	Branża elektryczna	15.03.2024.	

Data opracowania:

15.03.2024 r.

Egzemplarz:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AKPiA

1. Założenia do projektu.....	5
1.1. Podstawa opracowania.....	5
1.2. Cel i zakres opracowania.....	6
2. Opis techniczny przyjętych rozwiązań	6
2.1. Zasilanie w energię elektryczną.....	6
2.2. Opis rozdzielnic głównej RG	6
2.3. Opis rozdzielnic technologicznej RT	7
2.4. Opis rozdzielnic zestawu pomp hydroforowych RZH.....	7
2.5. Agregat prądotwórczy	7
2.6. Kable i przewody.....	8
2.7. Część ogólna-elektryczna	8
2.7.1. Instalacje gniazd wtyczkowych	8
2.7.2. Instalacje ogrzewania	8
2.7.3. Analiza racjonalnego wykorzystania źródeł ciepła.....	9
2.7.4. Instalacja oświetleniowa	9
2.8. Budynek stacji uzdatniania wody	9
2.8.1. Opis ogólny technologii.....	9
2.8.2. Opis układów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych SUW	10
2.9. Urządzenia pomiarowe	16
2.9.1. Opis urządzeń pomiarowych	16
2.10. Zbiornik wody w Pawonkowie	16
3. Obliczenia techniczne	17
3.1. Bilans mocy.....	17
3.2. Dobór przekroji kabli zasilających.....	18
3.3. Dobór układu kompensacji mocy biernej	18
4. Ochrona przeciwprzepięciowa	18
5. Ochrona przeciwporażeniowa.....	18
6. Ochrona przeciwpożarowa.....	19
7. Uwagi końcowe	19

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

Spis rysunków

Nazwa rysunku	Numer
Plan zewnętrznych tras kablowych	A1
Plan rozmieszczenia instalacji hydraulicznych i urządzeń technologicznych	A2
Plan tras koryt kablowych	A3
Plan linii kablowych instalacji technologicznej	A4
Plan instalacji gniazd wtyczkowych	A5
Plan wewnętrznej instalacji oświetleniowej	A6
Plan instalacji połączeń wyrównawczych	A7
Plan instalacji odgromowej	A8
Plan instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu	A9

Spis schematów

Rozdzielnica główna RG	
Widok płyty czołowej	RG-1
Rozmieszczenie aparatów	RG-2
Zasilanie	RG-3
Analizator sieci	RG-4
Zasilanie rozdzielnic obiektowych	RG-5
Sygnalizacja wyboru zasilania	RG-6
Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.1	RG-7
Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.2	RG-8
Schemat ideowy obwodów siłowych hali SUW cz.3	RG-9
Rozdzielnica technologiczna RT	
Widok płyty czołowej	RT-1
Rozmieszczenie aparatów	RT-2
Schemat ideowy układu kontroli zasilania	RT-3
Schemat ideowy sterowania pompą głębinową PG1	RT-4
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą głębinową PG2	RT-5
Schemat ideowy sterowania pompą głębinową PG2	RT-6
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompy płuczającej PP	RT-7
Schemat ideowy zasilania i sterowania dmuchawy powietrza DP	RT-8
Schemat ideowy zasilania sprężarki powietrza SP1	RT-9
Schemat ideowy zasilania i sterowania pompą dozującą ZD1	RT-10
Schemat ideowy zasilania i sterowania lampą UV	RT-11
Schemat ideowy układu pomiarowego poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ZbU1	RT-12
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy wody surowej	RT-13
Schemat ideowy zasilania przepływomierzy wody uzdatnionej po filtrach	RT-14
Schemat ideowy zasilania przepływomierza wody uzdatnionej i płuczającej	RT-15
Schemat ideowy zasilania z UPS	RT-16
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	RT-17
Schemat ideowy zasilania panela operatorskiego i switcha	RT-18
Schemat ideowy konfiguracji sterownika 1A1	RT-19
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A1	RT-20
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A2	RT-21
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A3	RT-22

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A1	RT-23
Schemat ideowy wyjść cyfrowych sterownika 1A2	RT-24
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 1A1	RT-25
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 1A4	RT-26
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 1A5	RT-27
Schemat ideowy komunikacji Ethernet	RT-28
Schemat ideowy magistrali Modbus RTU	RT-29
Centrala alarmowa	
Schemat ideowy zasilania centrali alarmowej i urządzeń peryferyjnych	CA-1
Schemat ideowy podłączenia czujników centrali alarmowej	CA-2
Schemat ideowy podłączenia czujników centrali alarmowej cd	CA-3
Rozdzielnica zbiornika wody czystej w Pawonkowie	
Schemat ideowy układu zasilania	R1-1
Schemat ideowy zasilania obwodów 24V	R1-2
Schemat ideowy zasilania panela operatorskiego i switcha	R1-3
Schemat ideowy wejść cyfrowych sterownika 1A1	R1-4
Schemat ideowy wejść analogowych sterownika 1A1	R1-5
Schemat ideowy komunikacji Ethernet	R1-6

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

1. Założenia do projektu

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o następujące dane i materiały:

- Umowa z zamawiającym,
- Cyfrowa mapa do celów projektowych,
- Informacje zebrane podczas wizji lokalnej w istniejącej SUW, uzgodnienia z Inwestorem, inwentaryzacja obiektów stacji (szkicowa i fotograficzna),
- Uzgodnienia z projektantem technologii,
- Katalogi i dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń przewidzianych do zamontowania,
- Schemat technologiczny stacji SUW,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (część D: Roboty instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej). Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Obowiązujące normy:
 - ✓ PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
 - ✓ PN-HD 60364-5-52:2011– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.
 - ✓ PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 - ✓ PN-HD 60364-5-52:2011– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 - ✓ PN-HD 60364-4-43:2012- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.
 - ✓ PN-HD 60364-4-41:2017-09- Instalacje elektryczne niskiego napięcia: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym
 - ✓ PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
 - ✓ PN-EN 60947-6-1: 2023-10 -Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa: Łączniki wielozadaniowe. Urządzenia przełączające.
 - ✓ PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
 - ✓ PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
 - ✓ PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
 - ✓ PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
 - ✓ PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania branży elektrycznej i AKPiA jest przedstawienie technicznych rozwiązań zapewniających bezobsługową i automatyczną pracę SUW spełniającą wymagania branży technologicznej. Zaprojektowana stacja uzdatniania będzie umożliwiała zdalny monitoring z poziomu wizualizacji komputerowej.

Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:

- Opis przyjętych rozwiązań,
- Schematy obwodów siłowych rozdzielnic głównej,
- Schematy obwodów siłowych i sterowania rozdzielnic układu technologicznego SUW,
- Schematy wewnętrznych instalacji elektrycznych SUW,
- Schematy montażowe rozdzielnic RG, RT

2. Opis techniczny przyjętych rozwiązań

2.1. Zasilanie w energię elektryczną

Projektowana stacja uzdatniania wody będzie zasilana linią kablową YAKXS 5x150mm² z rozdzielnic głównej istniejącego budynku stacji uzdatniania wody oddalonego o około 500m (wzdłuż trasy kabla) od projektowanego budynku. W rozdzielnic głównej istniejącego budynku należy przygotować odpływ na w/w obwód. Razem z kablem zasilającym należy ułożyć kable sterujące do istniejącej pompy głębinowej.

2.2. Opis rozdzielnic głównej RG

Projektowana rozdzielnica główna RG będzie zlokalizowana w budynku SUW w miejscu pokazanym na rysunku nr A2. Rozdzielnicę RG o wymiarach 2000x1000x400 (wys. x szer. x gł.) należy wykonać w obudowie metalowej typu szeregowego o stopniu ochrony co najmniej IP54.

Wewnątrz rozdzielnic RG zostanie zamontowana następująca aparatura:

- przełącznik wyboru zasilania „I-0-II”,
- Układ SZR
- ochronnik przepięć kl. B+C,
- analizator sieci,
- rozłączniki bezpiecznikowe do zasilania poszczególnych obwodów:
 - Zasilanie rezerwowe – agregat prądotwórczy,
 - Rozdzielnic technologicznej RT,
 - Rozdzielnic zestawu hydroforowego RZH,
- aparatura zabezpieczająca obwody ogólnego przeznaczenia,

Zasilaniem podstawowym rozdzielnic głównej stanowić będzie energia elektryczna ze złącza kablowego. Natomiast zasilaniem rezerwowym będzie stanowić stacjonarny agregat prądotwórczy. Rodzaj źródła zasilania wybierany będzie przełącznikiem z napędem silnikowym I-0-II. W pozycji „I” zasilanie RG odbywać się sieci energetycznej, natomiast w pozycji „II” z agregatu prądotwórczego. Proponuje się zainstalowanie przełącznika z napędem silnikowym. Agregat prądotwórczy zainstalowany zostanie na zewnątrz SUW zgodnie z rysunkiem A1.

Projektuje się układ automatycznego załączenia rezerwy SZR, który będzie oparty na przełączniku z napędem silnikowym wyposażonych w blokady mechaniczne i elektryczne. Układem

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

SZR sterował będzie sterownik ALT610, który zasilany zostanie z zasilacza UPS. Sterownik SZR wyposażony w moduł komunikacyjny RS485 (EXP1012) z protokołem Modbus RTU.

Przed wejściem do budynku SUW zamontowany będzie wyłącznik pożarowy, który będzie podłączony do wyłącznika głównego oraz do agregatu prądotwórczego.

Projektuje się zainstalowanie analizatora parametrów sieci, który wykorzystywany będzie do monitorowania i rejestrowania parametrów zasilania. Analizator powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus RTU, umożliwiając przesył danych za pośrednictwem sterownika głównego 1A1 do stanowiska komputerowego z aplikacją SCADA. Analizator sieci powinien być zasilany z zasilacza UPS.

Układ zasilania i rozdzielnica główna jest zaprojektowana dla docelowego układu technologicznego uwzględniającego pierwszy i drugi etap rozbudowy.

2.3. Opis rozdzielnicy technologicznej RT

Rozdzielnicę technologiczną RT projektuje się na bazie odbudowy o wymiarach 2000x800x400 (wys. x szer. x gł.) i stopniu ochrony co najmniej IP54. Wewnątrz zainstalowana zostanie aparatura zasilająco-sterująca pompy głębinowej, pompy płuczającej, dmuchawy, sprężarki powietrza i pozostałych urządzeń technologicznych. Rozdzielnica RT należy posadowić w budynku SUW w miejscu pokazanym na rysunku nr A2. Rozdzielnica zasilona zostanie linią kablową BIT1000 5G16 z rozdzielnicy głównej RG.

2.4. Opis rozdzielnicy zestawu pomp hydroforowych RZH

Rozdzielnicę zestawu pomp hydroforowych będzie dostarczona wraz z zestawem pomp hydroforowych. Rozdzielnica RZH zostanie zainstalowana obok pomp hydroforowych i zasilona zostanie linią kablową BIT1000 5G16 z rozdzielnicy głównej RG.

2.5. Agregat prądotwórczy

Projektuje się zainstalowanie stacjonarnego agregatu prądotwórczego w obudowie o mocy rezerwowej 55kVA. Agregat zostanie zainstalowany na terenie SUW zgodnie z rysunkiem A1. Agregat zapewni zasilanie wszystkich urządzeń technologicznych SUW i instalacji ogólnego przeznaczenia. Agregat sterowany będzie ze sterownika SZR. W przypadku awarii zasilania podstawowego podejmie pracę (do 15sekund).

Zespół prądotwórczy powinien składać się z wysokoprężnego silnika spalinowego i generatora synchronicznego.

Dodatkowo zespół prądotwórczy powinien:

a) zawierać:

- kompletna instalację paliwową, smarowania i elektryczno-rozruchową,
- układ ładowania akumulatorów,
- układ podgrzewu oleju,
- zbiornik paliwa,
- sterownik agregatu, wyposażony w graficzny panel operatorski oraz w przyciski umożliwiające wybór pracy jako: manualna, automatyczna, testowa,
- złącze Ethernetowe z obsługą protokołu Modbus TCP, w celu przesyłania danych do centralnego sterownika i dalej do systemu wizualizacji,
- elektroniczny układ pomiarowy (napięcia, prądy, moce, poziom paliwa, itp., dane będą przesyłane do wizualizacji),

Do agregatu należy ułożyć linie kablowe zgodnie ze schematami elektrycznymi oraz bednarkę FeZn 25x4.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

Parametry zespołu prądotwórczego:

- moc rezerwowa:	55 kVA /45kW
- napięcie znamionowe:	3x400V/230V
- częstotliwość:	50Hz
- znamionowy współczynnik mocy:	0,8
- rodzaj prądu:	przemienny, trójfazowy
- typ:	stacjonarny,
- układ regulacji:	elektroniczny, automatyczny
- czas pracy bez tankowania dla 100%	~7h
- zbiornik paliwa	110l
- wymiary:	1000x2200x1540 (szerx dłu x wys)

Agregat prądotwórczy należy posadzić na fundamencie, który należy wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjno-budowlanej.

2.6. Kable i przewody

a) zewnętrzne

Linie kablowe zasilające i sterownicze należy układać tak, jak pokazano to na rysunku A1. Należy je układać w wykopie na głębokości 0,7m, na warstwie podsypki piaskowej o grubości 10cm. Kable należy oznaczyć podając jego typ, kierunek i numer obwodu. Po ułożeniu, kable należy zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu. Następnie należy oznaczyć trasę kabla, układając na całym odcinku niebieską folię z tworzywa sztucznego o grubości 0,5mm. Po zakończeniu prac rowy należy zasypać.

b) wewnętrzne

Przewody wewnątrz budynku należy układać w ocynkowanych korytach siatkowych. Plan tras koryt kablowych przedstawiono na rysunku A3. Przewody siłowe należy oddzielić od przewodów sterowniczych układając je w oddzielnych korytach oddalonych od siebie o co najmniej 20cm. Odcinki pionowe, które rozprowadzają przewody do konkretnych urządzeń, należy układać w rurkach RB przymocowanych do ściany za pomocą specjalnych uchwytów.

2.7. Część ogólna-elektryczna

2.7.1. Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych należy ułożyć przewodem JZ-750 3G2,5 do odbiorników jednofazowych z wyjątkiem przepływowych ogrzewaczy wody (JZ750-3G4) i JZ-750 5G2,5 do gniazd trójfazowych, tak jak to pokazano na rysunku A5. Wzdłuż tras poziomych przewody należy układać w ocynkowanych korytkach siatkowych natomiast odcinki pionowe (końcowe) w rurkach instalacyjnych RB20 przymocowanych uchwyty do ściany. Należy stosować gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony co najmniej IP44 wyposażone w styk ochronny.

2.7.2. Instalacje ogrzewania

W hali SUW przewidziano zainstalowanie ogrzewania elektrycznego. Ogrzewanie elektryczne wykorzystywane będzie w sytuacjach dłuższego postoju stacji, aby zapobiec obniżeniu temperatury poniżej 6 °C. W skład ogrzewania będą wchodzić grzejniki elektryczne o mocy 1,5kW każdy, wyposażone w termostat. W sezonie zimowym źródłem ciepła będzie woda przepływająca przez armaturę instalacji technologicznej, a grzejniki elektryczne traktowane są jako ogrzewanie awaryjne. Grzejniki należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem A5.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

2.7.3. Analiza racjonalnego wykorzystania źródeł ciepła

Przeanalizowano racjonalność wykorzystania źródeł ciepła. Zaprojektowane grzejniki elektryczne są rozwiązaniem wykorzystywanym tylko w sytuacjach długoterminowego wyłączenia pracy SUW co jest sytuacją niemal niemożliwą z uwagi, że SUW jest głównym źródłem wody dla tej części miasta. W czasie normalnej pracy źródłem ciepła jest energia z wydobywanej wody o temperaturze stałej w roku ok. 8°C przepływającej przez instalację technologiczną, która ma dużą pojemność. Przepływ to ok. 32 m³/h. Ciepło uzyskiwane jest w zasadzie produktem ubocznym dla podstawowej funkcji SUW, czyli zaopatrzenia ludności w wodę. Każdy inny system ogrzewania będzie wymagał bezprzedmiotowych, wysokich kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

2.7.4. Instalacja oświetleniowa

Wewnętrzną instalację oświetleniową projektuje się wykorzystując oprawy świetlówkowe typu OPK-TCW060 o mocy 2x58W, 2x36W. Instalację oświetleniową zaprojektowaną w oparciu o obliczenia natężenia oświetlenia wykonane programem DIALux.

Oprawy oświetleniowe należy zasilić przewodem JZ-750 3x1,5. Oprawy należy zamontować na łańcuszkach pod sufitem. Instalację oświetleniową należy rozprowadzić tak, jak to pokazano na rysunku A6.

Na zewnątrz projektuje się słupy oświetleniowe. Rozmieszczenie zgodne z rysunkiem A1. Przewidziana będzie możliwość wyboru trybu sterowania oświetleniem zewnętrznym: automatyczne, ręczne lub wyłączone. Wybór trybu dokonywany będzie przełącznikiem umieszczonym na płycie czołowej rozdzielnicy RG. W trybie automatycznym oświetleniem zewnętrznym sterować będzie zegar astronomiczny.

2.8. Budynek stacji uzdatniania wody

2.8.1. Opis ogólny technologii

W ciągu technologicznym będzie zawierała następujące urządzenia:

- 2 pompy głębinowe,
- 1 aerator ciśnieniowy,
- 2 filtry ciśnieniowe wraz z osprzętem,
- 1 zbiornik wody uzdatnionej,
- zestaw hydroforowy składający się z 4 pomp
- dmuchawę powietrza,
- pompę płuczącą,
- sprężarkę powietrza,
- instalację nanofiltracji
- lampę UV,
- układy dezynfekcji: pompa dozująca podchloryn sodu,

Woda ze studni tłoczona będzie do zbiorników retencyjnych za pomocą pomp głębinowych przez układ filtracji, który składał się będzie z aeratora i filtrów. Stamtąd za pomocą zestawu pomp hydroforowych woda tłoczona będzie do sieci. Pompa płuczająca i dmuchawa powietrza wykorzystywane będą w procesie regeneracji filtrów.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

2.8.2. Opis układów zasilania i sterowania urządzeń technologicznych SUW

2.8.2.1. Opis systemu sterowania

Sterowanie procesem technologicznym uzdatniania wody będzie oparte na bazie sterowników swobodnie programowalnych PLC. Idea sterowania SUW będzie następująca.

W rozdzielniczy technologicznej RT zamontowany zostanie sterownik główny 1A1, który będzie odpowiedzialny za sterowanie całym procesem technologicznym oraz za jego kontrolę. Sterownik ten wyposażony będzie w moduł komunikacyjny do sieci Ethernet. Dane zebrane z całego systemu będą wyświetlane na panelu operatorskim oraz będą przesyłane do istniejącego komputera PC z zainstalowaną aplikacją wizualizacji SCADA. Komputer z aplikacją wizualizacji jest zainstalowany w siedzibie eksploatator i będzie odpowiedzialny m.in. za archiwizację i wizualizację procesu technologicznego. Komunikacja pomiędzy komputerem z aplikacją SCADA a sterownikami procesu technologicznego będzie zrealizowana poprzez sieć komórkową z wykorzystaniem tunela VPN. Panel operatorski będzie zamontowany na elewacji rozdzielniczy technologicznej, umożliwiając lokalny przegląd parametrów i sterowanie pracą stacji.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez sterownik główny:

- kontrola procesu uzdatniania wody,
- zbieranie informacji z przetworników poziomu wód umieszczonych w zbiorniku wody uzdatnionej,
- wydawanie komend startu i zatrzymania procesu uzdatniania wody,
- wybór, sterowanie i kontrola pracy pomp głębinowych,
- sterowanie pracą aeratorów ciśnieniowych,
- sterowanie pracą zestawu dozującego,
- sterowanie i kontrola pracy pompy płuczającej i dmuchawy powietrza,
- zbieranie informacji z przepływomierzy elektromagnetycznych,
- kontrola procesu uzdatniania wody,
- sterowanie wyzwalaniem i przebiegiem regeneracji,
- sterowanie przepustnicami na filtrach,
- odczyt danych przez magistralę RS485 i Modbus RTU z analizatora sieci
- komunikacja z aplikacją SCADA i sterownikiem zestawu hydroforowego,

Automatyka sterowania stacją uzdatniania wody została zaprojektowana tak, aby umożliwić jej dalszą pracę w przypadku awarii sterownika PLC (układu automatycznego). W tym celu umożliwiono pracę większości urządzeń w trybie automatycznym, jak i ręcznym, sterowanych od czujników awaryjnych. Wybór trybu sterowania dokonywany będzie przełącznikami AUTO–0–RĘCZNE, umieszczonymi na płycie czołowej rozdzielniczy RT i RZH.

2.8.2.2. Pompy głębinowe

a) zasilanie

Woda dla SUW czerpana będzie przez dwa agregaty pompowe. Jedna pompa zlokalizowana koło projektowanego budynku SUW będzie zasilana będą z projektowanej rozdzielniczy RT, natomiast druga istniejąca pompa z istniejącego budynku, natomiast sterowana będzie z nowoprojektowanej rozdzielniczy.

Nowa pomp zasilana będzie linią kablową YKXS 4x10. Linie kablowe zasilające pompy należy ułożyć nowe zgodnie z rysunkiem A1. Do połączenia kabla zasilającego z agregatem pompowym należy wykorzystać kable firmowe dostarczone z pompą. Jako obudowa studni zainstalowana zostanie obudowa typu Lange. W obudowie zainstalowane jest fabryczna grzałka z termostatem. Dodatkowo należy doinstalować czujnik otwarcia obudowy. W studni należy zainstalować sondę hydrostatyczna głębokości.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

Kable sterownicze do istniejącej pompy głębinowej należy ułożyć w rurze osłonowej wraz z kablem zasilającym projektowany budynek.

b) sterowanie

Pompy sterowane będą z rozdzielnic RT. Każda z pomp wyposażona będzie w przełącznik trybu sterowania: „Ręka-0-Automat” oraz lampki sygnalizacyjne stan pracy bądź awarii. Dodatkowo zamontowany będzie przełącznik wyboru źródła sygnału sterującego dla pracy automatycznej (PG.S0). Przełączniki i lampki sygnalizacyjne zostaną umieszczone na płycie czołowej rozdzielnic RT.

W trybie automatycznym „Automat” praca pomp będzie sterowana od poziomu wody w zbiornikach retencyjnych. W zależności od wybranego przełącznikiem źródła sygnału sterującego możliwa jest następująca praca automatyczna:

- od sterownika PLC wg nastawionych progów (możliwa edycja) poziomu w zbiorniku retencyjnym, z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej (sygnał 4-20mA). Przy obniżeniu się poziomu wody poniżej pierwszego progu załączana jest zawsze jedna pompa głębinowa (blokady elektryczne). Pompa pracuje, aż osiągną pełne napełnienie zbiorników retencyjnych.
- od awaryjnych czujników poziomu
- od pływaków zamontowanych w zbiornikach retencyjnych. Jeżeli poziom wody spadnie poniżej poziomu załączają się pompa. Pompa wyłączana jest, gdy zbiorniki retencyjne napełnią się. Ten rodzaj sterowania umożliwia pracę automatyczną pomp w przypadku awarii sterownika PLC.

Pompy są dodatkowo zabezpieczone od suchobiegu przez sondy hydrostatyczne zamontowane w studni (sygnał 4-20mA).

2.8.2.3. Pompa płucząca. Dmuchawa powietrza

a) zasilanie

Pompa płucząca (3kW, 3x400V) i dmuchawa powietrza (4kW, 3x400V) będą zasilane z rozdzielnic technologicznej RT. Zasilanie do poszczególnych urządzeń należy doprowadzić przewodami odpowiednio JZ-750 4G2,5.

b) sterowanie

Dmuchawa, jak i pompa płucząca załączane będą kolejno w trakcie procesu regeneracji filtrów. Urządzenia te będą wyposażone w przełącznik trybu sterowania: „Ręka-0-Automat”. Wybór trybu pracy dokonywany będzie przełącznikami umieszczonymi na płycie czołowej rozdzielnic RT. W trybie ręcznym pompa i dmuchawa załączane będą bezpośrednio do pracy. W trybie automatycznym urządzeniami sterować będzie sterownik. Pompa płucząca od pracy na sucho zabezpieczona będzie z układu sond konduktometrycznych zamontowanych w zbiorniku retencyjnym i wibracyjnego czujnika poziomu wkręconego w kolektor ssący.

Do pracy dmuchawy wykorzystywany jest zawór rozruchowy (24VDC, NO), który powinien zamknąć się po czasie ok. 3 sek. od rozpoczęcia rozruchu. Zawór ten pełni również funkcję zabezpieczenia przed wodą mogącą dostać się do dmuchawy po zakończeniu procesu płukania.

W trakcie pracy pompy płuczącej przepustnica PPY (zamontowana na rurociągu wody płuczącej) otwierana jest automatycznie. Przepływomierz zainstalowany na rurociągu wody płuczącej wykorzystywany jest do kontrolowania intensywności płukania jak i zliczenia ilości wody zużytej na płukanie.

2.8.2.4. Sprężarki powietrza

Zaprojektowano sprężarkę powietrza o mocy 2,2kW, która zasilana będzie napięciem 3x400V. Sprężarka wyposażona będzie w autonomiczny sterownik z wyświetlaczem LCD, który będzie mierzył aktualne ciśnienie i sterował pracą silnika, aby utrzymać ciśnienie powietrza w nastawionych

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

granicach. Sterownik sprężarki będzie kontrolował wszystkie parametry pracy i informował o konieczności przeprowadzenia serwisu na ekranie wyświetlacza.

W rozdzielnicy RT zamontowany zostanie wyłącznik silnikowy, zabezpieczający obwód zasilania przed zwarcie i przeciążeniem prądowym. Zasilanie do sprężarki należy doprowadzić przewodem JZ-750 5G2,5.

W drugim etapie zostanie zainstalowana druga sprężarka

2.8.2.5. Zbiorniki wody uzdatnionej

Uzdatniona woda będzie magazynowana w projektowanym zbiorniku retencyjnym. Zbiornik zostanie opomiarowany przez:

- przetwornik hydrostatyczny poziomy wyposażony w wyjście 4-20mA,
- zawieszakowe sondy konduktometryczne (5 sond),

Sygnał z przetwornika hydrostatycznego będzie podłączony przez separator i ochronnik przepięć do sterownika 1A1, gdzie nastąpi jego przeskalowanie na odpowiednią jednostkę pomiaru (m3, wysokość słupa wody w metrach lub %). Na podstawie tego sygnału oraz wartości zadanych sterowane będą pompy głębinowe

Umieszczone wewnątrz sondy konduktometryczne będą używane do sterowania napełnianiem zbiornika w trybie ręcznym (awaryjnym, bez udziału sterownika) oraz w trybie automatycznym w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej.

Dodatkowo we włazie należy zainstalować czujnik otwarcia, które należy podłączyć do centrali alarmowej.

2.8.2.6. Sterowanie pracą filtrów

Każdy z filtrów wyposażony będzie w 4 przepustnic połączone przez system ciągien. Ciężną będą sprzężone z siłownikiem z napędem pneumatycznym sterowany zaworem pilotowym z cewką na 24VDC. Dodatkowo na filtrze zostanie zamontowana przepustnica z napędem pneumatycznym do dekompresji oraz elektrozawór napowietrzania. Przepustnice i elektrozawór sterowany będzie przez sterownik 1A1 wg zaprogramowanego algorytmu regeneracji filtrów za pośrednictwem modułów wejść/wyjść.

2.8.2.7. Zasilanie i sterowanie zestawem dozującym

Do awaryjnej dezynfekcji zastosowany będzie pompa dozująca.

a) zasilanie

Do pompy dozującej należy doprowadzić kabel JZ-750 3G2,5, który należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym z modułem różnicowoprądowym. Napięcie zasilające podawane będzie na pompkę poprzez przełącznik umieszczony na elewacji rozdzielnic technologicznej.

b) sterowanie

Wydajność pompki sterowana będzie sygnałem 4-20mA, proporcjonalnie do aktualnego przepływu wody za pośrednictwem sterownika głównego 1A1. W zależności od wybranego punktu dozowania (na zbiorniki retencyjne lub bezpośrednio do sieci) wartości przepływu sterującego będzie przepływ z przepływomierza WS1 lub WU1. Wybór przepływomierzy sterujących powinna być możliwa z poziomu panela operatorskiego.

Pompa wyposażona będzie w lancę ssawną z dwoma pływakami. Dolny pływak (suchobiegi) będzie zatrzymywał pracę pompki, a drugi sygnalizujący niski poziom odczynnika w zbiorniku. Obydwa sygnały należy podłączyć do sterownika PLC.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

2.8.2.8. Zestaw pomp hydroforowych

W SUW zainstalowany zostanie zestaw pompowy składający się z czterech pomp o mocy 4 kW każda. Pompy zasilane będą z falowników nabudowanych na silniki pomp. Pomp sterowane będą przez niezależny autonomiczny sterownik. Sterownik zestawu należy wyposażyć w kartę komunikacyjną Modbus TCP i podłączyć do sterownika technologicznego.

2.8.2.9. Wizualizacja pracy stacji

Do wizualizacji pracy stacji wykorzystany będzie kolorowy panel operatorski zamontowany na płycie czołowej rozdzielnic RG, jak i komputer stacjonarny, zlokalizowany w miejscu wskazanym przez inwestora. Dane pomiędzy systemem wizualizacji SCADA a sterownikami będą przesyłane poprzez GPRS w wykorzystaniem sieci komórkowej. Komunikację należy zrealizować poprzez szyfrowane połączenie VPN (np. IPsec, OpenVPN)

Podgląd lokalny pracy stacji będzie odbywał się na kolorowym, na którym wyświetlane będą parametry pracy stacji, jak również komunikaty o zaistniałych awariach.

Główna wizualizacja, o pełnej funkcjonalności SCADA zrealizowana będzie na komputerze stacjonarnym pracującym w środowisku Windows, z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA. Aplikacja wizualizacji ma za zadanie zbieranie danych procesowych, wizualizowanie ich na ekranach synoptycznych i ich archiwizację.

Na ekranie monitora w postaci graficznej wizualizowany będzie przebieg procesu uzdatniania wody. Zbudowany zostanie system zakładek (menu), który umożliwi operatorowi dostęp do szczegółowych informacji: alarmy bieżące, alarmy historyczne, historia regeneracji, wykresy przepływów, raporty produkcji wody, zużycia energii, nastawy parametrów sterowania.

Aplikacja wizualizacji powinna spełniając poniższe wymagania:

- graficzną prezentację procesu technologicznego,
- zdalną kontrolę pracy stacji,
- wpływanie na proces – zmiana ustawień pracy stacji,
- informowanie operatora o ostrzeżeniach i awariach,
- wyzwolenie regeneracji filtrów na żądanie,
- wyświetlanie stanu pracy urządzeń technologicznych (praca, awaria, otwarty, zamknięty),
- podgląd poziomów wody w zbiornikach i ciśnienia wody tłoczzonej na sieć,
- archiwizacja parametrów procesowych pracy stacji, alarmów, wyzwalanych regeneracji,
- wyświetlanie przebiegów sygnałów analogowych,
- kontrola i archiwizacja parametrów energii elektrycznej,
- raportowanie produkcji wody i zużycia energii elektrycznej,
- zarządzanie poziomami dostępu,
- i wiele innych.

Zestawienie danych przesyłanych do wizualizacji

Lp.	Opis
1	Poziom wody w zbiornikach retencyjnych
2	Przepływ i stan licznika wody surowej ze studni głębinowych

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

3	Przepływ i stan liczników wody uzdatnionej WU1
4	Przepływ i stan licznika wody płuczącej WP1
5	Ciśnienie wody uzdatnionej dla zestawu hydroforowego,
6	Kontrola ciśnienia powietrza
7	Stan pracy pomp głębinowych, płuczącej, pomp hydroforowych, dmuchawy powietrza (praca, stop, awaria, zdalne sterowanie, gotowość elektryczna itp.)
8	Czas pracy pomp głębinowych, płuczącej, nadosadowych, dmuchawy powietrza, pomp zestawu hydroforowego
9	Licznik uruchomień i awarii pomp głębinowych, płuczącej, nadosadowych, dmuchawy powietrza, pomp zestawu hydroforowego
10	Częstotliwość wysterowania falowników pomp hydroforowych
11	Parametry zasilania z analizatora sieci (napięcia fazowe, międzyfazowe, prądy fazowe, cos fi, moc i energia czynna i bierna)
12	Czasy i objętości wody filtrów do rozpoczęcia regeneracji
13	Przebieg procesu regeneracji każdego filtra (etap, czasy do końca etapu i regeneracji)
14	Liczniki regeneracji filtrów
15	Wysterowanie przepustnic filtrów
16	Nastawy parametrów regeneracji filtrów (czasy poszczególnych etapów, objętości i czas do wyzwolenia regeneracji)
17	Nastawy zbiorników retencyjnych (poziom: przelewu, załączenia/wyłączenia pompy głębinowej, płukania filtrów, alarmowy minimum, sucho biegu zestawu pomp hydroforowych)
18	Nastawy pracy zestawów pomp hydroforowych (ciśnienie zadane, histereza)
19	Stan pracy filtrów (filtracja, stop, regeneracja, sterowanie ręczne, odstawienie od regeneracji, wyłączenie z instalacji)
20	Stan układu zasilania SZR
21	Parametry pracy agregatu prądotwórczego (czasy do czynności serwisowych, poziom paliwa, napięcie akumulatorów, ładowania itp.)
22	

Zestawienie alarmów filtrów

Lp.	Opis
1	Regeneracja rozpoczęta automatycznie
2	Regeneracja rozpoczęta przez operatora panelu operatorskiego
3	Regeneracja rozpoczęta przez operatora komputera
4	Regeneracja zakończona sukcesem
5	Regeneracja zatrzymana przez operatora panelu operatorskiego
6	Regeneracja zatrzymana przez operatora komputera
7	Regeneracja zatrzymana przez awarie

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

8	Regeneracja zakończona z błędami
9	Brak przepływu wody płuczającej w trakcie regeneracji
10	Niski przepływ wody płuczającej w trakcie regeneracji
11	Przekroczony przepływ wody płuczającej w trakcie regeneracji
12	Wymagane jest przeprowadzenie procesu regeneracji
13	Załączone tryb ręcznego sterowania przepustnicami - regeneracja automatyczna zablokowana
14	Odstawiono od regeneracji automatycznych
15	Wyłączono z pracy – filtr zamknięty
16	Przekroczony czas trwania regeneracji

Zestawienie alarmów dla każdej pompy

Lp.	Opis
1	Awaria - brak potwierdzenia pracy pompy
2	Awaria - przeciążenie silnika - wyłącznik silnikowy / awaria falownika*
5	Awaria - układ kontroli pracy silnika*
6	Awaria - uszkodzenie softstartu *
7	Awaria - brak przepływu*
8	Brak gotowości elektrycznej do pracy
9	Załączono tryb zdalnego sterowania
10	Załączono silnik w trybie zdalnego sterowania

* obowiązuje, gdy pompa jest wyposażona w odpowiednie urządzenia (np. wodomierz, softstart itp.).

2.8.2.10. Komunikacja pomiędzy systemem wizualizacji a sterownikiem procesu

Aplikacja wizualizacji będzie się komunikowała z głównym sterownikiem PLC poprzez sieć komórkową z wykorzystaniem transmisji danych LTE. Do przesyłania danych wykorzystaną zostaną przemysłowe routery LTE. Router należy zainstalować w rozdzielnicy technologicznej oraz w dyspozytorni. Komunikacja pomiędzy routerami powinna być realizowana poprzez tunel VPN z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Routery wyposażać w karty SIM ze statycznym publicznym adresem IP.

2.8.2.11. Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Zaprojektowano system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN dla następujących obiektów:

- budynek stacji uzdatniania wody,
- zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej,
- obudowy studzienne studni,

Instalacja składa się z następujących elementów:

- centrala alarmowa (1 szt.),
- cyfrowe czujki dualne zamontowane w hali SUW (2 szt.),
- magnetyczne czujki otwarcia obudów studziennych (1 szt.),
- magnetyczne czujki otwarcia włazów zbiorników retencyjnych (1 szt.),
- manipulatora wyposażonego w klawiaturę i wyświetlacz LCD (1 szt.),
- sygnalizatory świetlno-akustyczne (1 szt.),

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

- modem GSM powiadamiający wiadomościami SMS odpowiednie służby (1 szt.),

System ochrony podzielono na dwie strefy:

1 – hala stacji uzdatniania wody

2 – zbiorniki retencyjne, obudowy studzienne.

Instalacje należy wykonać zgodnie z rysunkiem A9.

Typy urządzeń podano na schematach elektrycznych.

Czujniki należy wpiąć do centrali alarmowej i później za pomocą dodatkowej karty wyjść przekaźnikowych powielić sygnały do sterownika PLC i dalej do wizualizacji.

2.9. Urządzenia pomiarowe

2.9.1. Opis urządzeń pomiarowych

W układzie AKPiA występują następujące urządzenia pomiarowe:

Urządzenie	Ilość
Przepływomierz elektromagnetyczny wody surowej (WS1/WS2)	2
Przepływomierz elektromagnetyczny wody uzdatnionej po filtrach (WF1/WS2)	2
Przepływomierz elektromagnetyczny wody uzdatnionej (WU1)	1
Przepływomierz elektromagnetyczny wody płuczającej (WP)	1
Przetwornik hydrostatyczny głębokości studni głębinowych PG2	2
Przetwornik hydrostatyczny głębokości zbiornikach retencyjnych	1
Zespół sond konduktometrycznych zbiorników retencyjnych	1
Presostaty ciśnienia powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych	2
Przetworniki ciśnienia wody	2
Wibracyjny czujnik suchobiegu wkręcone w kolektor pomp hydroforowych	1

Hydrostatyczne sondy głębokości w zbiornikach retencyjnych i przetwornik ciśnienia wyposażone są w wyjście prądowe 4-20mA. Sygnały te należy odseparować galwanicznie od sterowników za pomocą separatorów i ochronników przepięć. Informacje o aktualnym przepływie i sumarycznym stanie licznika przepływomierzy elektromagnetycznych będą odczytywane sygnały analogowe i dyskretne.

2.10. Zbiornik wody w Pawonkowie

W miejscowości Pawonków zostanie zainstalowany dodatkowy zbiornik retencyjny na wodę czystą.

W zbiorniku należy zainstalować:

- sondę hydrostatyczną

- czujnik otwarcia wlotu

W budynku należy zainstalować rozdzielnicę R1 ze sterownikiem PLC, panelem operatorskim (przekątna 4") i modemem GSM. Sondę poziomą i czujnik otwarcia należy podłączyć do w/w sterownika. Dane o aktualnym poziomie należy przesłać do systemu wizualizacji SCADA oraz do panela operatorskiego w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry.

Pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a budynkiem technicznym należy ułożyć kabel sterowniczy BIT500 Black CY 2x2x1 oraz Bit500 Black 4x1.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

3. Obliczenia techniczne

3.1. Bilans mocy

Lp.	Punkt zasilania	Nazwa odbiornika	Moc czynna zainstalowana P[kW]	Współczynnik mocy $\cos\varphi$	Moc bierna zainstalowana Q[kvar]
1	Rozdzielnica technologiczna RT	Pompa głębinowa PG1	9,20	0,92	3,92
2		Pompa NF	7,50	0,92	3,19
3		Ogrzewanie obudowy studni PG1	0,20	1,00	0,00
4		Dmuchawa powietrza DP	4,00	0,79	3,10
5		Pompa płuczająca PP	3,00	0,84	1,94
6		Sprężarka powietrza SP1	2,20	0,86	1,31
7		Pompa nadosadowa PNOs1	0,37	0,86	0,22
8		Lampa UV	0,66	0,86	0,39
9		Zestaw dozujący ZD1	0,03	0,86	0,02
10		AKPIA	0,50	0,80	0,38
		Suma	27,66	0,89	14,47
11	Rozdzielnica zestawu hydroforowego RZH	Pompa hydroforowa 1PH1	4,00	0,92	1,70
12		Pompa hydroforowa 1PH2	4,00	0,92	1,70
13		Pompa hydroforowa 1PH3	4,00	0,92	1,70
14		Pompa hydroforowa 1PH4	4,00	0,92	1,70
15		AKPIA	0,50	0,80	0,38
		Suma	16,50	0,92	6,82
16	Instalacje ogólnoelektryczne	Ogrzewacz elektryczny 25E1	1,50	1,00	0,00
17		Ogrzewacz elektryczny 25E2	1,50	1,00	0,00
18		Ogrzewacz elektryczny 25E3	1,50	1,00	0,00
19		Ogrzewacz elektryczny 25E4	1,50	1,00	0,00
20		Przepływowy ogrzewacz wody 26E1	3,70	1,00	0,00
21		Oświetlenie wewn. hali SUW	0,24	0,80	0,18
22		Oświetlenie zewnętrzne terenu SUW	0,20	0,95	0,07
23		Osuszacz powietrza Os1	1,00	0,89	0,51
		Suma	11,14	0,998	0,76
		Razem	55,30	0,93	22,04

Parametry projektowanej instalacji (Docelowej):

Napięcie zasilania: = 230/400V

Moc czynna zainstalowana: = 55,3kW

Współczynnik jednoczesności: $k_j = 0,75$

Moc czynna obliczeniowa: = 41,5kW

Prąd obliczeniowy: = 76A

Współczynnik mocy: $\cos\varphi = 0,928$ ($\tan\varphi = 0,4$)

Układ sieciowy: TN-C-S

3.2. Dobór przekroji kabli zasilających

Urządzenie	Parametry odbioru				Linia zasilająca			Zabezpieczenie					Sprawdzenie kabla ze względu na:											
	Moc urządzenia	Współczynnik mocy	Współczynnik jednoczesności	Prąd obliczeniowy	Typ kabla	Obciążalność długotrwała kabla	Przekrój	Długość	Typ zabezpieczenia	Prąd znamionowy zabezpieczenia	Współczynnik wyzwalacza przelazowego	Współczynnik wyzwalacza zwarceniowego	Prąd zadziałania wyzwalacza przelazowego	Nagrzewanie prądem roboczym		Nagrzewanie prądem przeciążeniowym		Spadek napięcia	Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej					
	Pb	cos φ	kj	IB		Iz	s	l		In	kpg	I/n	I2=In*kpg	Iz	>	IB	I2	<	Iz*1,45	ΔU	Ik*	>	Ioff (In,Ioff)	toff
	[kW]	[-]	[-]	[A]	[-]	[A]	[mm2]	[m]		[A]	[-]	[-]	[A]	[A]		[A]	[A]		[A]	[%]	[A]		[A]	[sek]
	[kW]	[-]	[-]	[A]	[-]	[A]	[mm2]	[m]		[A]	[-]	[-]	[A]	[A]		[A]	[A]		[A]	[%]	[A]		[A]	[sek]
Kabel zasilający rozdzielnicę RG	55,3	0,93	0,75	76	YAKXS 5x150	210,0	150,0	500	gG100A	100	1,60	-	160	210	>	76	160	<	305	3,5	714	>	595	<5
Ogrzewacz elektryczny 25E1	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-750 3G2,5	26,0	2,5	20	SSL6116-6	16	1,45	5	23	26	>	7	23	<	38	1,0	345	>	80	<0,4
Ogrzewacz elektryczny 25E2	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-750 3G2,5	26,0	2,5	28	SSL6116-6	16	1,45	5	23	26	>	7	23	<	38	1,4	285	>	80	<0,4
Ogrzewacz elektryczny 25E3	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-750 3G2,5	26,0	2,5	44	SSL6116-6	16	1,45	5	23	26	>	7	23	<	38	2,1	211	>	80	<0,4
Ogrzewacz elektryczny 25E4	1,5	1,00	1,00	6,52	JZ-750 3G2,5	26,0	2,5	24	SSL6116-6	16	1,45	5	23	26	>	7	23	<	38	1,2	312	>	80	<0,4
Przepływowy ogrzewacz wody 26E1	3,7	1,00	1,00	16,09	JZ-750 3G4	32,0	4,0	12	SSL6120-6	20	1,45	5	29	32	>	16	29	<	46	0,9	513	>	100	<0,4
Oświetlenie wewn. hali SUW	0,2	0,80	1,00	1,30	JZ-750 3G1,5	19,0	2,5	70	CLS6 B10	10	1,45	5	15	19	>	1	15	<	28	0,5	148	>	50	<0,4
Oświetlenie zewnętrzne terenu SUW	0,2	0,95	1,00	0,92	YKY 3x6	47,0	6,0	118	CKN6-16 1N/B/003	10	1,45	5	15	47	>	1	15	<	68	0,3	194	>	50	<0,4
Osuszacz powietrza Os1	1,0	0,89	1,00	4,89	JZ-750 3G2,5	36,0	2,5	25	CLS6 C16	16	1,45	10	23	36	>	5	23	<	52	0,8	305	>	160	<0,4
Kabel zasilający rozdzielnicę RT	27,7	0,89	0,70	37	BIT1000 5G16	76,0	16,0	6	gC50	50	1,60	-	80	76	>	37	80	<	110	0,1	680	>	281	<5
Pompa głębinowa PG1	9,2	0,92	1,00	16,98	YKY 4x10	52,0	10,0	42	3RV2021-4BA10	22	1,45	14	32	52	>	17	32	<	75	0,6	444	>	308	<0,4
Pompa NF	7,5	0,92	1,00	13,84	JZ-750 4G4	36,0	4,0	17	3RV2021-4BA10	22	1,45	14	32	36	>	14	32	<	52	0,5	443	>	308	<0,4
Ogrzewanie obudowy studni PG1	0,2	1,00	1,00	0,87	YKY 3x2,5	24,0	2,5	32	5SU1356-0KK16	6	1,45	5	9	24	>	1	9	<	35	0,2	257	>	30	<0,4
Dmuchawa powietrza DP	4,0	0,79	1,00	8,60	JZ-750 4G2,5	24,0	2,5	28	3RV2021-1JA10	10	1,45	14	15	24	>	9	15	<	35	0,7	279	>	140	<0,4
Pompa płuczająca PP	3,0	0,84	1,00	6,06	JZ-750 4G2,5	24,0	2,5	31	3RV2021-1JA10	10	1,45	14	15	24	>	6	15	<	35	0,6	262	>	140	<0,4
Sprężarka powietrza SP1	2,2	0,86	1,00	4,34	JZ-750 4G2,5	24,0	2,5	20	3RV2021-1JA10	10	1,45	14	15	24	>	4	15	<	35	0,3	337	>	140	<0,4
Lampa UV	0,7	0,86	1,00	3,34	JZ-750 3G2,5	26,0	2,5	28	5SU1356-0KK16	16	1,45	5	23	26	>	3	23	<	38	0,6	279	>	80	<0,4
Zestaw dozujący ZD1	0,0	0,86	1,00	0,15	JZ-750 3G2,5	26,0	2,5	12	CKN6-6 1N/B/003	6	1,45	5	9	26	>	0	9	<	38	0,0	424	>	30	<0,4
Kabel zasilający rozdzielnicę RZH	16,5	0,92	1,00	31	BIT1000 5G16	76,0	16,0	6	gG40	40	1,60	-	64	76	>	31	64	<	110	0,1	680	>	195	<5

3.3. Dobór układu kompensacji mocy biernej

Dobór układu kompensacji mocy biernej należy dokonać na podstawie pomiarów elektrycznych sieci zasilającej po uruchomieniu instalacji.

Układ kompensacji mocy biernej powinien być wyposażony w mikroprocesorowy regulator mocy biernej. Regulator powinien być wyposażony w interfejs RS485 wspierający protokół Modbus RTU, który będzie podłączony do sterownika nadrzędnego PLC.

4. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronę przeciwprzepięciową urządzeń technicznych układu technologicznego zaprojektowano w oparciu o wymagania zawarte w PN-HD-60364-4-443. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzeń technicznych stacji zaprojektowano ochronnik przepięciowy klasy B+C, ograniczający udary napięciowe do poziomu 1,4kV. Ochronnik należy zamontować w rozdzielnicy głównej.

W hali SUW należy wykonać połączenia wyrównawcze tak jak pokazano na rysunku A8, zgodnie z obowiązującymi normami

Wokół budynku stacji uzdatniania wody należy wykonać nowy uziom fundamentowy o rezystancji $\leq 10 \text{ Ohm}$.

Na budynku SUW należy zainstalować instalację odgromową zgodnie z aktualnymi normami.

5. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę podstawową zastosowano ochronę przed dotykiem bezpośrednim (izolacja przewodów, osłony rozdzielnic). Jako dodatkowy system ochrony od porażeń wykorzystano układy samoczynnego wyłączenia zasilania (SWZ) na bazie wyłączników samoczynnych, wyłączników silnikowych i wyłączników różnicowoprądowych. Wykonanie instalacji w stacji SUW powinno być zgodne z wymogami normy PN-HD 60364-4-41 dla układu sieciowego TN-C i TN-S.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków
Projekt techniczny – Branża Elektryczna i AKPiA

6. Ochrona przeciwpożarowa

Przed wejściem do budynku na elewacji zaprojektowano przycisk pożarowy. Przycisk należy podłączyć do następujących układów:

- wyzwalacza wzrostowego wyłącznika głównego,
- agregatu prądotwórczego blokując jego uruchomienie,

7. Uwagi końcowe


-Wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP,

- Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać odpowiednie pomiary kontrolne:

- natężenia oświetlenia,
- instalacji elektrycznej,
 - ✓ ciągłość przewodów ochronnych,
 - ✓ rezystancji uziemienia,
 - ✓ instalacji odgromowej,
 - ✓ impedancji pętli zwarciowej,
 - ✓ sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz sporządzić odpowiednie protokoły

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika,

- Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy opracować instrukcję eksploatacji urządzeń i zapoznać z nią obsługę





EUROWATER
A GRUNDFOS COMPANY


EUROWATER Sp. z o.o.
ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin
tel. +48 (22) 722 80 25

Stadium: Projekt techniczny


Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Stacja uzdatniania miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Podziałka:
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	Tytuł rysunku:	Plan tras koryt kablowych		1:50
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00	Nr rysunku: A2		Data:	
		Rewizja: 00		2024.03.15	



		EUROWATER Sp. z o.o. ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin tel. +48 (22) 722 80 25		<div>Stadium: Projekt techniczny</div>	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków			Podziałka: 1:50
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89				
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00	Tytuł rysunku: Plan linii kablowych instalacji technologicznej			Data: 2024.03.15
		Nr rysunku: A3 Rewizja: 00			



EUROWATER A GRUNDPOSS COMPANY		EUROWATER Sp. z o.o. ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin tel. +48 (22) 722 80 25		Stadium: Projekt techniczny	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Podziałka: 1:50	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	Tytuł rysunku: Plan instalacji gniazd wtyczkowych		Nr rysunku: A4	Data: 2024.03.15
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00			Rewizja: 00	



Legenda:

1. Oprawy wewnętrzne:Ow1 - typ: LINKER tri-proof 40W 6000lm 4000K 1200mm
2. Oprawy wewnętrzne:Ow2 - typ: LINKER tri-proof 21W 3150lm 4000K 600mm
3. Oprawy zewnętrzne: Oz1 - typ: Projektor LED 35W


1:50


EUROWATER
A GRUNDFOSS COMPANY


EUROWATER Sp. z o.o.
ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin
tel. +48 (22) 722 80 25

Stadium: Projekt techniczny

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Podziałka: 1:50
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	Tytuł rysunku: Plan instalacji oświetleniowej		
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00	Nr rysunku: A5		Data: 2024.03.15
		Rewizja: 00		




 EUROWATER Sp. z o.o. ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin tel. +48 (22) 722 80 25		Stadium: Projekt techniczny		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Podziałka: 1:50
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	Tytuł rysunku: Plan instalacji połączeń wyrównawczych		Data: 2024.03.15
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00	Nr rysunku: A6 Rewizja: 00		







Uwagi:
1. Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn 25x4. Układać na głębokości 60 cm w odległości 1m od ściany budynku. W miejsce uziomu otokowego dopuszczasz się wbicie sond głębinowych w narożnikach budynku w miejscu złącz kontrolnych. (R<10 ohm)
2. Jako zwody poziome instalacji odgromowej należy wykorzystać metalowe pokrycia dachowego pod warunkiem, że grubość blach>0,5mm, jeżeli wewnętrzne warstwy pokrycia są niepalne lub trudno zapalne. W przypadku niespełnienia powyższych warunków zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego lub aluminiowego fi 8mm, montować na dachu budynku na wspornikach. Do uziomu otokowego podłączyć metalową konstrukcję zbiorników retencyjnych oraz obudów studni głębinowych.
Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. W-wa 2012r.

EUROWATER A GRUNDOS COMPANY		EUROWATER Sp. z o.o. ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin tel. +48 (22) 722 80 25		Stadium: Projekt techniczny	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków			Podziałka: 1:50
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89				
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00	Tytuł rysunku: Plan instalacji odgromowej		Nr rysunku: A7	Data: 2024.03.15
				Rewizja: 00	



LEGENDA:


-  - Cyfrowa czujka ruchu
-  - Centrala alarmowa
-  - Manipulator
-  - Sygnalizator optyczno-akustyczny

EUROWATER
A GRUNDPOSS COMPANY


EUROWATER Sp. z o.o.
ul. Izabelińska 113, 05-080 Izabelin
tel. +48 (22) 722 80 25

Stadium: Projekt techniczny

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Nazwa i adres obiektu budowlanego: Stacja uzdatniania miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Podziałka: 1:50
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	Tytuł rysunku: Plan instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu		Data: 2024.03.15
Sprawdził:	inż. Janusz Pik upr. nr 49/Gd/00	Nr rysunku: A8	Rewizja: 00	


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<div>ROZDZIELNICA GŁÓWNA "RG"</div> <div>Schematy elektryczne</div>												
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		Eurowater Sp. z o.o. ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80 Email: gdn@eurowater.pl		 Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 35/1 81-173 Gdynia biuro@wildeis.com.pl tel. 502 183 189		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Tytuł rysunku Strona tytułowa	Projekt nr: Stadium: Data:	Rysunek nr RG - 0 Rewizja: 00	
Projektował:	Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89								Projekt techniczny		2024.03.15	
Sprawdził:	inż. Janusz Plik upr. nr 49/Gd/00											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński								Rysunek nr
Projektował:	Zerón Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89								RG - 1
Sprawdził:	inż. Janusz Piek upr. nr 49/Gd/00								Revizja: 00
Eurowater Sp. z o.o. ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80 Email: gdn@eurowater.pl				Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmiedry, gmina Pawonków		Tytuł rysunku Widok elewacji		Projekt nr: Stadium: Data:	





Zasilanie analizatora			Zasilanie analizatora		
Analizator Sieci			Analizator Sieci		
Nazwa i adres obiektu budowlanego			Tytuł rysunku		
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków			Analizator sieci		
Eurowater Sp. z o.o. ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80 Email: gdn@eurowater.pl			Projekt nr:		
mgr inż. Krzysztof Siedliński			Stadium:		
Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89			Data:		
inż. Janusz Plik upr. nr 49/Gd/00			Rysunek nr		
Projektował:			Projekt techniczny		
Sprawdził:			2024.03.15		
			Rewizja: 00		
			RG - 4		

[illegible]



Hala SUW Gniazdo 3-fazowe 16A		Hala SUW Gniazdo 230V; 16A	Hala SUW Gniazdo 230V; 16A	Hala SUW Gniazdo 230V; 16A	Chlorownia Gniazdo 230V; 16A	Przepływowy ogrzewacz wody		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedlinski	Eurowater Sp. z o.o.		Tytuł rysunku		Projekt nr:		Rysunek nr
Projektował:	Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89	ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80		Schemat ideowy obwodów siłowych cz. 1		Stadium:		RG - 7
Sprawił:	inż. Janusz Plik upr. nr 49/Gd/00	Email: gdn@eurowater.pl		Nazwa i adres obiektu budowlanego		Data:		Revizja: 00
				Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków				
				NULDEIS Krzysztof Siedlinski ul. Karpińskiego 36/1 biuro@nuldeis.com.pl tel. 502 183 189				





Oświetlenie hall SUW		Oświetlenie zewnętrzne		Tytuł rysunku Schemat ideowy obwodów siłowych cz.3		Projekt nr: Stadium: Data:		Rysunek nr RG - 9 Rewizja: 00	
Opracował: mgr inż. Krzysztof Siedliński		Programowalny astronomiczny zegar sterujący		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Projekt techniczny		2024.03.15	
Projektował: Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89		NULDEIS Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 36/1 blurs@nuldek.com.pl tel. 502 183 189		Eurowater Sp. z o.o. ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80 Email: gdn@eurowater.pl		Data:		2024.03.15	
Sprawdził: inż. Janusz Płk upr. nr 49/Gd/00									

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA

"RT"

Schematy elektryczne


Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----


[illegible]




13 14 / 4.3
21 22 / 5.7


11 14 / 4.8
31 34 / 24.9
44 43 / 21.1

Eurowater Sp. z o.o. ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80 Email: gdn@eurowater.pl		 NILD EIS Krzysztof Siedliński ul. Kierpińskiego 50/1 81-713 Gdynia biuro@nild eis.com.pl tel. 502 183 189		Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Tytuł rysunku Schemat ideowy sterowania pompy głębinowej PG1		Projekt nr:		Rysunek nr	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński							Stadium:		Projekt techniczny	
Projektował:	Zenon Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89							Data:		2024.03.15	
Sprawdził:	inż. Janusz Plik upr. nr 49/Gd/00									Rewizja: 00	







[illegible]




Przeplwywomierz elektromagnetyczny wody surowej Ws1		Przeplwywomierz elektromagnetyczny wody surowej WS2	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Tytuł rysunku	Przeplwywomierz elektromagnetyczny wody surowej WS2
Projektował:	Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89	Projekt techniczny	
Sprawdził:	inż. Janusz Plik upr. nr 49/Gd/00	Stadium:	2024.03.15
Eurowater Sp. z o.o. ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80 Email: gdn@eurowater.pl		Schemat ideowy zasilania przeplwywomierzy wody uzdatnionej po filtrach	
Nazwa i adres obiektu budowlanego Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		Projekt nr:	Rysunek nr
NULDEIS Krzysztof Siedliński ul. Karpińskiego 36/1 bluro@nuldek.com.pl tel. 502 183 189		Stadium:	RT - 14
		Data:	Revizja: 00

[illegible]





Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Eurowater Sp. z o.o. ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80 Email: gdn@eurowater.pl	Tytuł rysunku Schemat ideowy zasilania panela operatorskiego i switcha	Projekt nr:	Rysunek nr	
	Projektował:				RT - 18	
	Sprawdził:				Rewizja: 00	


0		1		2		3		4		5		6		7		8		9
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---





Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Eurowater Sp. z o.o.					Nazwa i adres obiektu budowlanego		Tytuł rysunku			Projekt nr:		Rysunek nr
Projektował:	Zeron Kuczmera upr. nr 4162/Gd/89	ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk					Stacja uzdatniania wody w			Schemat ideowy wejść cyfrowych			Projekt techniczny	
Sprawdził:	inż. Janusz Płk upr. nr 49/Gd/00	Tel.: +48 58 333 13 80					miejscowości Kośmidry, gmina			sterownika 1A1			Data: 2024.03.15	
		Email: gdn@eurowater.pl					Pawonków						Rewizja: 00	














[illegible]



[illegible]


[illegible]






0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div>Schematy elektryczne</div> <div>CENTRALA ALARMOWA</div> <div>"CA"</div>									
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński		Eurowater Sp. z o.o.		Tytuł rysunku		Projekt nr:	Rysunek nr	
Projektował:	Zenon Kuczmiera		ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk		Centrala alarmowa - Strona tytułowa		Stadium:	CA - 0	
Sprawdził:	inż. Janusz Piek		Tel.: +48 58 333 13 80		Nazwa i adres obiektu budowlanego		Data:	Rewizja: 00	
	upr. nr 49/Gd/00		Email: gdn@eurowater.pl		Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków				
					NILD EIS				
					Krzysztof Siedliński				
					ul. Karpiańskiego 3b/1				
					biuro@nildes.com.pl				
					tel. 502 183 189				

CENTRALA ALARMOWA: PERFECTA 16




Zasilanie z rozdzielni głównej		Tytuł rysunku				Rysunek nr	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Siedliński	Projekt nr:		Projekt techniczny		CA - 1	
Projektował:	Zenon Kuczmiera upr. nr 4162/Gd/89	Stadium:		2024.03.15		Data:	
Sprawił:	inż. Janusz Pk upr. nr 49/Gd/00	Nazwa i adres obiektu budowlanego		Schemat ideowy zasilania centrali alarmowej i urządzeń peryferyjnych		Rysunek nr	
		Eurowater Sp. z o.o. ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk Tel.: +48 58 333 13 80 Email: gdn@eurowater.pl		Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmidry, gmina Pawonków		CA - 1	
		NILD EIS Krzysztof Siedliński ul. Karpiańskiego 3b/1 80-210 Gdańsk biuro@nildeis.com.pl tel. 502 183 189				Rewizja: 00	



-CA.V2
INT-O

EXPANDER wyjść cyfrowych



Opracował:		Eurowater Sp. z o.o.		Włamanie ogólne		Studnia głębinowa PG1: wiaz zamknięty		Studnia głębinowa PG2: wiaz zamknięty		Zbiornik retencyjny nr1 wiaz zamknięty		Tytuł rysunku		Rysunek nr	
Projektował:		ul. Radarowa 14A, 80-298 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu budowlanego		Stacja uzdatniania wody w miejscowości Kośmідry, gmina Pawonk6w		Projekt techniczny		Stadium:		Projekt nr:		CA - 3	
Sprawdził:		Tel.: +48 58 333 13 80		Krzyżstof Siedliński		ul. Karpińskiego 5b/1		Data:		2024.03.15		Revizja: 00			
		Email: gdn@eurowater.pl		biuro@nildels.com.pl		Tel. 502 183 189									