

Deals management, a.s., odštěpný závod

Pitterova 2855/11

13000 Praha 3, Žižkov

Vaše žádost ze dne, značka:
17.12.2019

Naše značka:
126200003

Vyřizuje:
ing. Petr Novák

dne:
02.01.2020

Věc: SPORTOVNÍ HRŠTĚ ZŠ SEVEROVÝCHOD ZÁBŘEH

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Zábřeh na Moravě, parc. č. 2204/29, 2204/26

Stavebník: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01

Projektant: DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod, Miroslav Vypuštěák, Pitterova 2855 13000 Praha 3

Č. zakázky: není uvedeno

Datum: 05/2019

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportovního areálu ZŠ severovýchod Zábřeh. Je to realizace víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínku:

Upozorňujeme, že k budovanému hřišti by měl být umožněn přístup po zpevněné komunikaci šíře 1 500 mm, která navazuje na vnitroareálové komunikace, jež jsou napojené na bezbariérový přístup do areálu a bezbariérový přístup k objektu(ům).

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínka. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená připomínka bude začleněna do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÉHO
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

ing. Petr Novák, odborný konzultant

Adr. střediska: Jungmannova 25, Horní nám. 9, Olomouc, Šternberk, Šumperk

Adr. doručovací: Újezd 194, 78396 Újezd u Uničova

(+420) 777 646 383, novak.nipi@email.cz