

## **MH Teplárenský holding, a.s.**

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

### **Vysvetlenie informácií č. 2**

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS ZIL 8 pre predmet zákazky „**Rozšírenie technológie centrálnej výmenníkovej stanice pre závod Žilina**“ (ďalej len „**verejná súťaž**“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 65/2026 dňa 2. apríla 2026 pod č. 228279-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 67/2026 pod č. 4765 – MSP dňa 2. apríla 2026 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Obstarávateľ pokračuje v číslovaní odpovedí nadväzujúc na predchádzajúce vysvetlenie informácií č. 1.

#### **Otázka č. 2:**

„Poskytnutie Kv súčiniteľov regulačných ventilov 48, 52, 127, 129,186.“

#### **Odpoveď č. 2:**

Kv súčiniteľ musí byť v súlade s predpisovanými parametrami média. Bude stanovený projektantom zhotoviteľa pri návrhu regulačných armatúr. Kv súčiniteľ objednávateľ nepredpisuje, musí byť navrhnuté v súlade s dovoľenými rýchlosťami pre daný typ regulačnej armatúry a parametrov médií uvedených v opise predmetu diela, ak už tento parameter nie je súčasťou priloženej tendrovej dokumentácie. Návrh správneho Kv je predmetom projekčných prác pre realizáciu stavby.

#### **Otázka č. 3:**

„Poskytnutie rozsahu inžinierskych sietí v priestore budovania základov pre separátory.“

#### **Odpoveď č. 3:**

Objednávateľ poskytuje výkres inžinierskych sietí v elektronickej forme, ktorý tvorí prílohu tohto vysvetlenia informácií.

#### **Otázka č. 4:**

„Posun termínu predkladania ponuky na 15.05.2026 a to z dôvodu nutnosti aktualizácie statického posudku na objekt NVS.“

#### **Odpoveď č. 4:**

Obstarávateľ pristúpil k predĺženiu lehôt vo verejnej súťaži nasledovne:

<b>Lehota</b>	<b>Pôvodné zadanie</b>	<b>Upravené zadanie</b>
Lehota na predkladanie ponúk (dátum) (časť 5. nadpis „Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť“ podnadpis „Lehota I“ oznámenia)	4. 5. 2026	18. 5. 2026
Lehota na predkladanie ponúk (čas) (časť 5. nadpis „Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť“ podnadpis „Lehota I“ oznámenia)	15:00	15:00
Dátum otvárania ponúk (časť 5. nadpis „Informácie o predkladaní ponúk“ oznámenia)	5. 5. 2026	19. 5. 2026
Čas otvárania ponúk (časť 5. nadpis „Informácie o predkladaní ponúk“ oznámenia)	9:00	9:00

Uvedená zmena lehôt bude uskutočnená aj v oznámení prostredníctvom korigenda.

**Otázka č. 5:**

„Vyjadrenie, či je prípustné navrhnuť úpravy ZoD.“

**Odpoveď č. 5:**

Obstarávateľ nevyhovuje žiadosti záujemcu o úpravy ZoD, s poukázaním na bod 16.2 Súťažných podkladov kde sa okrem iného uvádza „... sa návrh zmluvy nesmie odlišovať od tohto vzoru zmluvy ...“

**Otázka č. 6:**

„V rámci projektu sú parné regulačné armatúry (hlavná a obtoková ) elektrické, v rámci Opisu je uvedená požiadavka na pneumaticky ovládané armatúry. Žiadame upresniť/ potvrdiť typ pohonu a pripojenie prírubový/navarovací (bod 4.3.3)..“

**Odpoveď č. 6:**

Armatúry požadujeme navarovacie, ovládané pneumatickým servopohonom.

**Otázka č. 7:**

„V rámci Opisu je požadované doplnenie hraničných armatúr na parnom rozvoze, v tendrovej dokumentácii sa tieto armatúry nenachádzajú. Žiadame upresniť požiadavku, DN, PN, presné umiestnenie a typ pohonu. (bod 4.3.3 Opisu predmetu diela).“

**Odpoveď č. 7:**

Hraničná armatúra nie je uvedená v tendrovej dokumentácii, ale je uvedená v prílohe A – Opis predmetu diela. Bude umiestnená za parným sitom (znázornené vo výkrese E-S-01-23-199), v

čo možno najkratšej vzdialenosti pred parnou regulačnou armatúrou. Dimenzia DN 300 – 500, podľa parametrov pary 0,7 MPa, 260°C , prietok 56,2 t/h, tlaková úroveň armatúry PN 16, typ pohonu pneumatiký.

**Otázka č. 8:**

„Ako záujemca o účasť vo verejnom obstarávaní zadávateľa MH Teplárenský holding, a.s., s názvom: „Rozšírenie technológie centrálnej výmenníkovej stanice (CVS) v areáli MHTH závod Žilina“ (Číslo z vestníka VO: VVO 67/2026 4765 – MSP, Číslo z vestníka EU: S 65/2026 02/04/2026), si dovoľujeme požiadať Vás o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do **18. 05. 2026.**“

**Odpoveď č. 8:**

Obstarávateľ pristúpil k predĺženiu lehôt vo verejnej súťaži ponúk vysvetlením otázky č.4. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.mája 2026 o 15,00hod.

**Otázka č. 9:**

„Ktorá technologická schéma je platná PS01.2 alebo PS01.4? Na schémach sú rozdiely v zapojení a rozsahu armatúr.“

**Odpoveď č. 9:**

Za správne považujeme technologické schémy uvedené v tendrovej dokumentácii v častiach PS01.1 Strojná časť - zariadenia a PS01.2 Spojovacie potrubia pod označením PS 01.1\_01. Schéma CVS - ČASŤ V2 – MESTO\_REV1 a PS 01.2\_01. Schéma CVS - ČASŤ V2 – MESTO\_REV1. Tieto technologické schémy sú totožné. Drobné zmeny v prepojoch nemajú vplyv na počet servopohonov.

**Otázka č. 10:**

„Má byť predmetom dodávka a montáž armatúry AK11? Vo Výkaze - Výmer /V-V/ sa totižto nenachádza.“

**Odpoveď č. 10:**

Áno, uvedená armatúra má byť predmetom dodávky, je uvedená v zozname potrubí a príslušenstva pre kondenzátny rozvod a v technologickej schéme CVS. Pre správne nacenenie diela môže byť položka uchádzačom doplnená do V-V.

**Otázka č. 11:**

„Má byť predmetom dodávka a montáž armatúry AK6?“

**Odpoveď č. 11:**

Predmetná armatúra nie je uvedená v zozname potrubí a príslušenstva pre kondenzátny rozvod, v schéme spojovacích potrubí, ani v technologickej schéme PS 01.1\_01. Schéma CVS

- ČASŤ V2 - MESTO\_REV1. A teda v prípade , že uvedená položka nie je uvedená samostatne vo VV diela, ale je potrebná z dôvodu správnej funkcie diela ako takého. Alebo je potrebná vzhľadom na opis predmetu diela. Rozumie sa , že daná položka je súčasťou dodávky a ceny diela a je rozpočítaná v nákladoch merateľných položiek diela z VV, teda takých , ktoré sú vo VV uvedené.

**Otázka č. 12:**

„v projekte sa nachádza rozdielny zoznam/počet armatúr ako vo V-V. Aký rozsah má byť ocenený v našej ponuke?.“

**Odpoveď č. 12:**

Obstarávateľ požaduje oceniť vo V-V rozsah armatúr uvedený v technologickej schéme PS 01.1\_01. Schéma CVS - ČASŤ V2 – MESTO\_REV1.

Spoločná poznámka k poskytnutým odpovediam:

Obstarávateľ osobitne uvádza, že súťažná dokumentácia vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom (článok 1 ods. 1.4 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavuje záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 písm. e) vzoru zmluvy o dielo.

Obstarávateľ konštatuje, že v poskytnutých odpovediach obstarávateľ nemenil súťažné podklady ani ich prílohy podstatným spôsobom. Z uvedeného dôvodu je význam poskytnutých odpovedí z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný. Napriek tomu predĺžil lehoty vo verejnej súťaži, a to odpoveďou č. 4.

Uvedená zmena lehôt bude uskutočnená aj v oznámení prostredníctvom korigenda.

V Košiciach dňa 27.apríla 2026