

Teresin, dnia 18.03.2025 r.

ZP.042.4.2025

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380847W w miejscowości Seroki Wieś”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o podanie średniej grubości frezowania korekcyjnego jaką należy przyjąć do kalkulacji ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że średnia grubość frezowania wynosi 4 cm.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o dołączenie PSOR

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie posiada projektu stałej organizacji ruchu (PSOR). Projektowane oznakowania wstawiane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót objętych zamówieniem nie znajdują się prace związane z budową/przebudową/regulacją zjazdów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie robót objętych zamówieniem nie znajdują się prace związane z budową/przebudową/regulacją zjazdów.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności zabezpieczenia sieci podziemnych osłonami typu Arot A PS – zapis w opisie do projektu, pkt. IX Uwagi końcowe – roboty te zostaną rozliczone powykonawczo

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia nie ujęte w dokumentacji projektowej, a konieczne do prawidłowego wykonania zadania mogą być rozliczone powykonawczo po uzgodnieniu z Zamawiającym i przy akceptacji inspektora nadzoru.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treści SWZ poprzez dokonanie zmiany w dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 380847W w miejscowości Seroki Wieś (zwana dalej: „Dokumentacją”) - w załączeniu dokumentacja aktualna na dzień 18.03.2025 r.

W/w zmiana polega na wykreśleniu w dziale IX dokumentacji „Uwagi końcowe” tiret 4 sformułowania „dzielone, typu. Arot A PS”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust.6 i art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że treść zapytań bez ujawniania źródła zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ, są udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com>.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia i stanowią jej integralną część.

GMINA TERESIN
96-515 Teresin, ul. Zielona 20
tel. (0-46) 861-38-15 do 17
NIP 837-16-96-437 REGON 142541222

zup. WÓJTA
Grażyna Ciernis-Przysudna
SEKRETARZ GMINY