Hledište horní

Stanoviště kamer – režie

ROV-4

WS2, CYKY-J 5x1,5 + WS3, UTP Cat6
kabely vedeny ve stávajících trasách, případně instalační trubkou

ROLBOVNA

ROV-1

ROV-2

WS1, JYTY-J 14p1
WS1, CYKY-J 5x1,5 (stávající)

Hledište spodní

WS1, CYKY-J 5x1,5, využít stávající kabel ovládání svítidel uložený v kabelovém kanálu

ROV-3 Časomíra

WL1, CYKY-J 7x2,5

RO-1

Stávající rozvaděč osvětlení

WL4, CYKY-O 4x4+4x2,5+7x2,5

WS4, CYKY-O 4x4+4x2,5+7x2,5+CYKY-O 2x1,5

DALI NE1_linka1 (62 adres)

DALI NE2_linka1 (61 adres)

CYKY-O 2x1,5

DALI NE2_linka2 (62 adres)

DALI NE1_linka2 (62 adres)

WL8, CYKY-J 7x2,5
WS5, CYKY-O 2x1,5

6xCYKY-J 7x2,5

CHLÁVKA v=11m

Hledište spodní

Hledište horní

Stanoviště rozhodčího

LEGENDA:

- RO–1 — Stávající rozvaděč osvětlení
- ROV–x — Ovládací místo osvětlení
- Svítidlo Inducon Narrow beam 2x80W T5
- Svítidlo Excis 4x80W medium
- Senzor osvětlenosti prostoru
- Elektrické vedení – napájení svítidel
- Elektrické vedení – linka DALI
- Elektrické vedení – ovládání osvětlení
- Stoupací vedení

řez 1
Upevnění svítidla na profil



AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Milan Přibil	PROJEKTANT: Radek Nevrzalka	E.ON Servisní, s.r.o. F.A.Gerstnera 2151/8 370 49 České Budějovice
STAVEBNÍK:	Správa nemovitostí města Znojma, Pontassievská 14, 669 02 Znojmo		
MÍSTO STAVBY: Znojmo	KRAJ Jihomoravský		
PD: –			ČÍSLO STAVBY: –
Zimní stadion Znojmo – rekonstrukce osvětlení			STUPEŇ PD: DPS
			DATUM: 4/2013
Elektroinstalace – osvětlení			FORMÁT: A1
			MĚŘÍTKO: –
			ČÍSLO VÝKRESU: E.100

1