



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
UNLP-2025-50-NZ-VS

Vybavuje/kontakt
Mgr. Ladislav Gomboš
gombos.ladislav@unlp.sk

Košice
17.04.2025

Vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 11.04.2025 o 12:19:27 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie v rámci zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ OJ S 64/2025 pod číslom 208300-2025 zo dňa 01.04.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2025 pod číslom 6000 - MST zo dňa 02.04.2025 na predmet zákazky „PVC podlahy“.

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):

Chceli by sme opýtať na parametre pvc heterogénnej podlahy, ktorá je špecifikovaná nasledovne:

Vinylová krytina na komerčné účely, podlahová krytina, hrúbka: 2mm, hrúbka nášlapnej vrstvy: 0,8mm, šírka: 2m, dĺžka návinu: min. 12bm – max. 17bm, materiál: PVC, trieda reakcie na oheň: Bfl-s1, trieda záťaže: 41-43, typ: heterogénna podlahová krytina, farba: podľa momentálnej ponuky výrobcu, povrchová úprava: PUR, hmotnosť: min. 3,00kg/m² – max. 3,15kg/m², trieda oteru/trvanlivosti: T, rozmerová stabilita: ≤0,4, protišmyková trieda: R10.

Na základe čoho sa definovali parametre hrúbky nášlapnej vrstvy hr. 0,80 mm a hmotnosti min. 3 kg/m² - max. 3,15 kg/m²? Na základe porovnania viacerých výrobcov pvc podláh sme nenašli konkrétnu, ktorá by spĺňala takto nastavené parametre. Väčšina heterogénnych pvc podláh má nášlapnú vrstvu 0,7 mm a hmotnosť od 2 -3 kg/m².

Chceme sa preto opýtať či obstarávateľ povolí aj pvc s týmito parametrami. Ak nie tak žiadame od obstarávateľa referenčný produkt na základe ktorého vychádzal z týchto parametrov definovaných v súťaži.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ akceptuje návrh záujemcu a upravuje položku č. 2 PVC podlahy (typ 2) nasledovne:

Vinylová krytina na komerčné účely, podlahová krytina, hrúbka: 2mm, hrúbka nášlapnej vrstvy: **min. 0,7mm**, šírka: 2m, dĺžka návinu: min. 12bm – max. 17bm, materiál: PVC, trieda reakcie na oheň: Bfl-s1, trieda záťaže: 41-43, typ: heterogénna podlahová krytina, farba: podľa momentálnej ponuky výrobcu, povrchová úprava: PUR, hmotnosť: **min. 2,8kg/m²**, trieda oteru/trvanlivosti: T, rozmerová stabilita: ≤0,4, protišmyková trieda: R10.



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



Nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu súťažných podkladov, verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 4 písm. a) ZVO predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 20.05.2025 do 10:00 hod. Príslušné oznámenie (tzv. korigendum) bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania v priebehu najbližších dní.

Verejný obstarávateľ bezodkladne zabezpečí aktualizáciu Prílohy č. 7 - Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny a Prílohy č. 9 - Rámcová dohoda o dodávkach PVC a zabezpečí jej zverejnenie v systéme JOSEPHINE.

S pozdravom

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice