



- Krmné žľaby a silá
- Napájadlá, dvere
- Časti ocelevej konštrukcie
- Základový uzemňovač alebo hlavný uzemňovač (R_A)
- Zvieratníky
- Kovová mriežka
- Oceľové priehradky
- Ochranné vodiče (PE/PEN)

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:
3/PEN/50Hz/400/230V/TN-C
3/PEN/PE/N/50Hz/400/230V/TN-C-S
3/PE/N/50Hz/400/230V/TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 :

ZÁKLADNÁ OCHRANA JE ZABEZPEČENÁ ZÁKLADNOU ISOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI V SÚLADE S PRÍLOHOU "A", DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (RCD) S MENOVITÝM ROZDIELOVÝM VYPÍNACÍM PRÚDOM NEPREVYŠUJÚCIM 30 mA, DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

OCHRANA PRI PORUCHE JE ZABEZPEČENÁ OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUCHE V SÚLADE S 411.3 AŽ 411.6. STN 33 2000-4-41

Hlavný Ing.	Zodpov. Ing.	Vypracoval	Kontroloval	C:\Users\Medet\Desktop\OBRAZKY DO VYKRESOV\Original on Transparent.png	
Ing.Peter Lichý	Ing.Jančovič	Ing.Jančovič	Ing.Jančovič		
Kraj: Banskobystrický		miesto: Dobrá Niva - Sása		Formát	A3
Investor: PD Dobrá Niva a.s., Námestie SNP 217/2, 962 61 Dobrá Niva				Dátum	04/2023
Názov stavby: Dostavba farmy dojnic - Sása				Účel	P -SP
				Č.zákazky	01/M/2023-04
				Arch. číslo	
Obsah:				Mierka	Č.výkresu
POSPÁJANIE				1 : 250	3