

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zpracování nabídky k následující veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: FVS – Horní Kozolupy – obecní úřad
Druh výběrového řízení: zakázka malého rozsahu
Režim: otevřené řízení
Předmět: dodávky
Zadavatel: Obec Horní Kozolupy

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Obec Horní Kozolupy
Sídlo: Horní Kozolupy 67, 349 52 Konstantinovy lázně
Zastoupený: Ing. Karel Niederhafner, starosta obce
IČ: 00573736

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma: OPTIMAL Consulting, s.r.o.
Sídlo: Podmolí 23, Znojmo 669 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 29268087
Zastoupený: Ing. Tomáš Šturala, jednatel společnosti
Kontakt: info@optimalconsulting.cz / +420 731 623 492

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz – doručený dne 9.4.2025 v 17:52 hodin

Vážený zadavateli,

v zadávací dokumentaci je uvedeno, že součástí dodávky fotovoltaické elektrárny je i výměna stávající krytiny za novou taškovou krytinu, ale ve statickém posouzení střešní konstrukce je uvedena střešní krytina z falcovaného plechu o plošné tíže 0,05 kN/m².

Statické posouzení tedy s výměnou krytiny a následným přitížením střešní konstrukce nepočítá. Chtěli bychom se zeptat, zda bude statický posudek přepracován, a jak se bude postupovat v případě, že únosnost krovu nevyhoví.

Děkujeme, s pozdravem

Odpověď

Zadavatel sděluje, že výše uvedený dotaz byl doručen po lhůtě pro žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, avšak Zadavatel vysvětlení poskytne.

Zadavatel dokládá opravený statický posudek jako přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení č. 1.

Únosnost krovu vyhovuje i nadále.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny, a to do 14.4.2025 do 9:00 hodin.

Ve Znojmě dne 10.4.2025

Zástupce Zadavatele