

Ciasna, dnia 14 kwietnia 2025 r.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
RGK.SW.271.2.2025

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania pn.: **„Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na usprawnieniu i przebudowie układu sterowania”**

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego wnioski następującej treści:

1. Czy wykonawca ma zachować istniejące w obecnych rozdzielnicach moduły alarmowe „ALKO Instalacje alarmowe i teletechniczne” i przenieść je do nowych rozdzielnic?
2. Czy zamawiający posiada protokoły z pomiarów instalacji okablowania magistrali komunikacyjnej trzyżyłowej które były wykonywane w ramach zadania: „Modernizacja studzienek kanalizacji podciśnieniowej na terenie Gminy Ciasna RGK.SW.271.5.2024”? Jeśli tak, proszę o przesłanie.
3. Czy wszystkie z 79 studzienek są już podłączone do systemu monitoringu czy tylko te, które zostały zmodernizowane w ramach w/w zadania?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zgodnie z opisem wymagań technicznych zawartych w SWZ istniejące moduły nie wymagają zachowania.
2. Zamawiający posiada protokoły z pomiarów jednak jest to temat niezwiązany z przedmiotem zamówienia, protokoły zostaną udostępnione wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę.
3. Tak, wszystkie są już podłączone do systemu monitoringu.

Z poważaniem:
Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej