



56517/105

ROZDELOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
9570/10302/2025

Vybavuje
Mgr. Jantošová

Dátum
3. 6. 2025

Vysvetlenie informácií č. 2

Názov zákazky: „Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej časti a technologického vybavenia tunelov Svrčinovec, Poľana a Horelica a technologického vybavenia diaľnice“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom S 91/2025 dňa 13.05.2025 pod označením 305078-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 95/2025 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 14.05.2025 pod označením 8019-MSS.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

2) Otázka záujemcu č. 2

V predloženom zozname náhradných dielov sa nachádzajú zariadenia, ktoré sú už výrobcom vyradené z výroby, postupne prestávajú byť podporované a v súčasnosti k nim neexistuje dostupný, plne kompatibilný ekvivalent. V prípade ich poruchy je nevyhnutná výmena nadväzujúcich komponentov, resp. celého systému, čo má výrazný vplyv na rozsah a cenu prác.

Za účelom zabezpečenia objektívnych a porovnateľných ponúk zo strany uchádzačov žiadame zadávateľa o aktualizáciu zoznamu náhradných dielov tak, aby zohľadňoval túto skutočnosť a vychádzal z aktuálne dostupných a podporovaných technológií.

Príklad:

Zariadenia tunelového rozhlasu systému BOSCH PRAESIDEO, inštalované v tuneloch Svrčinovec, Poľana a Horelica, sú výrobcom označené ako ukončené:

- Dátum ukončenia predaja: 31.12.2022 (alebo do vypredania zásob)
- Dátum ukončenia technickej podpory (End of Service): 31.12.2027

Pre informáciu príkladáme oficiálny dokument výrobcu – BOSCH EOL oznámenie.

Vzhľadom na uvedené žiadame o revíziu zoznamu náhradných dielov a jeho aktualizáciu v súlade s aktuálnym stavom technológie a dostupnosti.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ si uvedomuje fakt, že systém Preasideo je už v súčasnej dobe zastaraný. Oprava zariadení ako sú audio interface, či CobraNet interface sa v súčasnej dobe vykonáva „na dopyt“ u výrobcu. I keď samostatné komponenty (elektronické súčasti) týchto zariadení sa už výrobcom nedodávajú, ten však naďalej vykonáva repasovanie jednotlivých dielov.

V prípade nedostupnosti náhradných dielov môže uchádzač taktiež využiť ekvivalentné náhradný diely od iného výrobcu, iného modelového radu, v prípade spomínaného systému Preasideo na báze IP platformy.

Vysvetlenie č. 2 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/66066/summary>

S pozdravom,

.....
Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania