

Niegowa, dn. 18.04.2025 r.

RPV.271.1.5.2025

Do wszystkich Wykonawców

Zmiana treści SWZ

Zmiana treści Ogłoszenia

Dotyczy: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowa na osiedlu domów jednorodzinnych**

Na podstawie art.284 ust.1 -3 oraz art.286 ust.5 i 6, Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców pytania, których treść wraz z odpowiedziami publikuje poniżej.

Zapytanie nr 1

1. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót.

Odp. Przedmiar został zamieszczony w poprzedniej odpowiedzi. Ponadto związku z zapytaniem nr 3 Zamawiający przedłożył aktualny PRZEDMIAR, mający funkcje pomocniczą dla Wykonawcy, jak wskazano w SWZ. Dokument opatrzone słowem „AKTUALIZACJA” z datą 18.04.2025 r.

2. Prosimy o udostępnienie projektu zasilania pompowni w energię elektryczną.

Odp. Informujemy, że do pompowni ścieków wybudowane zostało już przyłącze energetyczne zakończone skrzynką na działce, na której znajdować się będzie pompownia. Po stronie Wykonawcy jest jedynie wykonanie krótkiego jego odcinka od skrzynki do pompowni.

3. Prosimy i udostępnienie załącznika z doбором pomp i zbiornika podziemnego wraz z opisem technicznym i energetycznym pompowni.

Odp. Projektant nie załączył do projektu wyliczeń doboru pomp. Podane pompy w dokumentacji są tylko przykładowe. Zgodnie z zapisem w SWZ oraz SWIORB można dobrać dowolne pompy, pod warunkiem wykonania obliczeń i zaakceptowania wybranego przez siebie rozwiązania przez Inspektora nadzoru i Inwestora. Opis równoważności dla pomp wskazano w Suplemencie do specyfikacji technicznej, znajdującym się w pliku Dokumentacja techniczna, stanowiącym załącznik do SWZ. Opis techniczny pompowni znajduje się w ogólnym opisie technicznym projektu budowlanego. Podobnie rysunki pompowni znajdują się w projekcie technicznym całościowym – projektant nie wyodrębnił osobnego projektu dla pompowni ścieków.

4. Czy przyłącza do dodatkowych działek wymienionych w SWZ należy zakończyć studzienką o średnicy nominalnej 425 mm czy korkiem?

1. **Odp. Prostujemy zapisy w SWZ w zakresie rozdziału II pkt.1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zakresie ppkt.6) Sumaryczną liczbą przyłączy to 57 szt. (razem z wymienionymi w SWZ dodatkowymi) i każde z nich zakończone ma być studzienką.**

5. Prosimy o potwierdzenie jaka długość kanału z rur PVC 200 jest przedmiotem zamówienia. WG projektu należy wykonać 724 m, natomiast wg umowy 742 m.

Odp. Długość kanału z rur PVC 200 wynosi 742 mb.

Zapytanie nr 2

Firma zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie przedmiaru robót dla w/w postępowania przetargowego.

Odp. Przedmiar został zamieszczony w poprzedniej odpowiedzi. Ponadto związku z zapytaniem nr 3 Zamawiający przedłożył aktualny PRZEDMIAR, mający funkcje pomocniczą dla Wykonawcy, jak wskazano w SWZ. Dokument opatrzone słowem „AKTUALIZACJA” z datą 18.04.2025 r.

Zapytanie nr 3

1. Prosimy o podanie warunków odtworzenia dróg gminnych.

Odp. Po przeanalizowaniu odtworzenia dróg gminnych dokonujemy zmiany przedmiaru (zaktualizowany załącznik) i będziemy wymagać odtworzenia drogi na długości kanalizacji , szerokości 5 m pozycja przedmiaru nr 28 - 34:

- mechaniczna rozbiórka podbudowy na nawierzchni drogowej tłuczniowej – grubość warstwy 25 cm w wyodrębnionym w przedmiarze zakresie
- wykonanie koryta na głębokości 25 cm
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej z kamienia warstwa dolna – grubość po uwałowaniu 14 cm
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej z tłucznia warstwa górna – grubość po uwałowaniu 11 cm
- Wykonanie nawierzchni tłuczniowej z tłucznia warstwa górna – dodatek grubość po uwałowaniu 7 cm
- Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 5 cm - (destrukta asfaltowy – grubość 5 cm)

2. Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków przyłączenia przepompowni do sieci energetycznej.

Odp. Informujemy, że do pompowni ścieków wybudowane zostało już przyłącze energetyczne zakończone skrzynką na działce, na której znajdować się będzie pompownia. Po stronie Wykonawcy jest jedynie wykonanie krótkiego jego odcinka od skrzynki do pompowni

3. Prosimy i udostępnienie aktualnej decyzji lokalizacyjnej.

Odp. Część robót ujętych w projekcie technicznym jest już wykonana. Projekt jest więc kontynuowany. Załączona do projektu decyzja lokalizacyjna jest więc aktualna.

Zapytanie nr 4

1. Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji lokalizacyjnej dla przejścia kanalizacji tłocznej i kabla energetycznego pod drogą wojewódzką.

Odp. Przejście kanalizacji tłocznej oraz kabla energetycznego pod drogą wojewódzką zostało już wykonane. Infrastruktura to została naniesiona do zasobów geodezyjnych i jest widoczna na mapach poglądowych, które są załączone do postępowania.

Zapytanie nr 5

Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert, powołując się na art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, który skutkuje ograniczoną dostępnością personelu i znacznie utrudni należyte przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami postępowania.

Odp. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 30.04.2025 r. Godzina składania ofert i ich otwarcia pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ, które otrzymują brzmienie:

Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TREŚĆ BEZ ZMIAN (...)

Zmiana: 6. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do studzienek kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją w tym wykonanie dodatkowych przyłączy do działek 1240/3, 1241/3, 1242/3, 1243/3, 1246/2, 1255/1, 1256/1, 1257/1, 1258/2, 1258/4, 1258/5, 1258/7, 1258/8, 1258/10. Łącznie 57 szt. Wszystkie przyłącza winny być **zakończone studzienką**.

Rozdział IX

INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT ORAZ O TERMINIE OTWARCIA OFERT

1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć **na Platformie** do **dnia 30.04.2025 do godziny 10:00**

2. TERMIN OTWARCIA OFERT

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2025 o godzinie 10:30**

2.2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

3. WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pomocą Platformy przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Szczegółowa instrukcja składania oferty, wycofania oferty znajduje się na Platformie w zakładce „Instrukcje”. Informację można też bezpośrednio uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się w stopce strony JOSEPHINE

Rozdział X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: **29.05.2025 r.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wprowadzona zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Wójt Gminy Niegowa
/-/ Mariusz Rembak

(Oryginał podpisu w aktach sprawy)