

Kup, 09.05.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.4.2025

**Wszyscy wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Budowa drogi leśnej nr 32 w leśnictwie Kozuby”.

Odpowiedzi na pytania do SWZ

PGL LP Nadleśnictwo Kup niniejszym, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 z późn. zm.) udziela poniżej odpowiedzi na otrzymane zapytanie do SWZ:

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy w związku z zastosowaniem kruszywa 0,31-0,63 oraz górnej warstwy 0,31 na warstwę stabilizowaną jest możliwość zmiany dolnej warstwy podbudowy o gr. 20 cm z frakcji kruszywa bazaltowego lub granitowego 0,63.

Ad. 1. *Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej: „Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0-31,5.” W tym przypadku minimalna grubość warstwy podbudowy z kruszywa 31,5- 63 wynosi 15 cm, pozostałą część podbudowy należy uzupełnić kruszywem 0-31,5 lub 0-63 (w celu „zaklinowania” podbudowy) uzyskując łączną grubość warstwy podbudowy wynoszącą 20cm.*

Z poważaniem

Jarosław Jańczyk
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup/dokument podpisany
elektronicznie/

