

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZN024QEIZ

Číslo jednací: MUZN 17426/2020

Ve Znojmě dne 17. 3. 2020

Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.
Rudoleckého 857/25
669 02 Znojmo

Věc: Vyjádření ke stavbě „Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa - k.ú. Znojmo-město, Přímětice“

Projekt: Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., Rudoleckého 25, Znojmo, vyhotoveno – 2/2020

Vyjádření vodoprávního úřadu:

Projektová dokumentace řeší vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „Východ“ – I. etapa ve městě Znojmo.

Součástí stavby jsou následující stavební objekty:

SO 101 Vozovka a chodníky - výstavba nové komunikace, chodníků a parkovacích stání

SO 301 Dešťová kanalizace - zajištění odtoku dešťových vod z povrchu zpevněných ploch.

Napojení na veřejnou síť přes retenční nádrž.

SO 302 Splašková kanalizace - zajištění odvedení splaškových vod od nově navržených nemovitostí. Napojení na veřejnou kanalizační síť

SO 302 Vodovod - zajištění zásobování souboru RD pitnou vodou z veřejného vodovodu

SO 402 Veřejné osvětlení – prodloužení stávajícího veřejného osvětlení do nově budované lokality

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je realizace stavby možná za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stavební objekty SO 301 Dešťová kanalizace, SO 302 Splašková kanalizace a SO 302 Vodovod jsou ve smyslu ve smyslu § 55 vodního zákona vodním dílem, k jehož zřízení je nutné povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona. Vodoprávní řízení ve věci tohoto povolení se zahajuje na návrh investora stavby. Návrh musí být podán u věcně a místně příslušného správního orgánu t.j. u MěÚ Znojmo OŽP. K žádosti je nutné přiložit projekt stavby a doklady ve smyslu § 10 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Projektovou dokumentaci je nutno doplnit o hydrotechnickou situaci a výpočtovou část, zejména SO 301 dešťová kanalizace (výpočet retenční nádrže) a zdůvodnit proč není navrhováno srážkové vody vsakovat, zdůvodnit návrh objemu retenční nádrže a hodnotu regulovaného odtoku z ní.

MěÚ Znojmo OŽP upozorňuje, projekt stavby pro objekty, které jsou vodními díly, musí být vypracován oprávněným projektantem pro stavby vodního hospodářství (viz. ust. § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 5, odst. 3, písm. c/ zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Ing. Alexa

Z hlediska orgánu ochrany přírody:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace stavby možná.

V případě záměru kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno postupovat dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném

znění. Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.

Při provádění stavby požadujeme dodržet českou technickou normu ČSN 83 9061 – *Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích* (výkopy v blízkosti stromů budou prováděny výhradně ručně, k ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, atd.).

V případě záměru kácení dřevin rostoucích mimo les a provádění výkopových prací v kořenové zóně vzrostlých stromů na pozemku Města Znojma bude záměr projednán, případně dozorován, s odborným zástupcem Městské zeleně ve Znojmě, Dobšická 3363/11, Znojmo.

Ing. Veselá

Z hlediska orgánu odpadového hospodářství:

Dle §79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bylo k tomuto záměru vydáno závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství MUZN 31542/2020, ze dne 11.2.2020 (žádost o závazné stanovisko byla k žádosti o vyjádření doplněna dne 3.3.2020).

Ing. Čurda, Ph.D.

Z hlediska ochrany ZPF:

Budou dodrženy podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF č.j. MUZN 90852/2018 ze dne 6.12.2018, který vydal MěÚ Znojmo, odbor životního prostředí.

Ing. Přistálová

Ing. František HUŠEK, Ph.D
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo