



LEGENDA PO:

	STAVEBNÝ OBJEKT S POSUDZOVANOU ZMENOU		VÝCHOD NA VOĽNÉ PRIESTRANSTVO
	ČASŤ STAVEBNÉHO OBJEKTU DOTKNUTÁ POSUDZOVANOU ZMENOU		SMER PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE
	SUSEDNÉ STAVBY		PODZEMNÝ HYDRANT DN 80
	PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA (SCHÉMATICKY)		KATASTER

POZNÁMKY A POŽIADAVKY PO:

K OBJEKTU V SÚČASNOSTI VEDIE PREJAZDNÁ MESTSKÁ DVOJPRUHOVÁ **PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA** (OLEJKÁRSKA UL.) VZDIALENÁ CCA 17 m OD VSTUPU DO POSUDZOVANEJ ČASTI STAVBY. PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA MUSÍ SPLŇAŤ VŠETKY POŽIADAVKY UVEDENÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE.

POŽIADAVKA NA VONKAJŠIU POTREBU VODY NA HASENIE POŽIAROV JE ZABEZPEČENÁ Z EXISTUJÚCEHO VEREJNÉHO VODOVODU DIMENZIE DN100 (ZDROJ: PBS/1975) PROSTREDNÍCTVOM EXISTUJÚCICH ODBERNÝCH MIEST (PODZEMNÝ HYDRANT DN80). A NAVRHUJE ZABEZPEČIŤ PROSTREDNÍCTVOM EXISTUJÚCEHO VEREJNÉHO VODOVODU A ODBERNÉHO MIESTA (PODZEMNÉHO HYDRANTU DN 80).

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI OD POSUDZOVANEJ ČASTI STAVBY SA NEPOSUDZUJÚ, NAKOLKO SÚ SPLNENÉ POŽIADAVKY UVEDENÉ V STN 73 0834, ČL. 3.6.1. ZMENA STAVBY NEMÁ VPLYV NA OBOSTAVANÝ PRIESTOR, PLOCHY POŽIARNE OTVORENÝCH PLÔCH A NÁHODNÉ POŽIARNE ZAŤAŽENIE V POŽIARNOM ÚSEKU N1.01 NIE JE VÄČŠIE AKO 50 kg/m²(V OBVODOVÝCH STENÁCH OSTATNÝCH RIEŠENÝCH POŽIARNÝCH ÚSEKOV NIE SÚ POŽIARNE OTVORENÉ PLOCHY, PRETO SA ĎALEJ NEPOSUDZUJÚ).

NA TÚTO DOKUMENTÁCIU SA VZŤAHUJE OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V ZMYSLE ZÁKONA 185/2015 Z. z. (AUTORSKÝ ZÁKON). JEDNOTLIVÉ ČASTI DOKUMENTÁCIE SÚ DÚŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA. ICH ROZMNOŽOVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE NEZÁKONNÉ, POKIAĽ TO NEBOLO ZMLUVNE DOJEDNANÉ INAK.

ZODP. PROJEKTANT:	ING. IVAN BŘEZOVSKÝ, ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY	 Totuus, s. r. o. +421 948 941 146 brezovsky@totuus.sk
KONTROLOVAL:	ING. ROMAN BADÍK, ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY	
INVESTOR:	DPB, A. S. OLEJKÁRSKA ULICA Č. 1, 814 52 BRATISLAVA 1	STUPEŇ: DSP
STAVBA:	KLIENTSKE CENTRUM OLEJKÁRSKA, OLEJKÁRSKA ULICA Č. 1, 814 52 BRATISLAVA 1	PROFESIA: PBS
OBJEKT:	KLIENTSKE CENTRUM	DÁTUM: 01/2025
KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	STARÉ MESTO (OBEC BRATISLAVA-STARÉ MESTO, OKRES BRATISLAVA I, BRATISLAVSKÝ KRAJ)	MIERKA: 1:400
PARCELA:	KN-C 9162/1	FORMÁT: 3 x A4
OBSAH:	SITUÁCIA STAVBY	OZNAČENIE: PBS-01